



LEGENDA ZARIADENÍ:

1	ROZDEĽOVAČ VYKUROVACEJ VODY DN150, JESTVUJÚCI
2	ZBERAČ VYKUROVACEJ VODY DN150, JESTVUJÚCI
3	OBEHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS MAGNA3 40–60F, NOVÉ (NASTAVIŤ NA KONŠTANTNÝ TLAK)
4	TROJCESTNÝ ZMEŠAVACÍ VENTIL HONEYWELL CENTRA DR40 GFLA, DN40 SO SERVOPOHONOM VMM 20–24, NOVÝ
5	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA AXIOMA QALCOSONIC E3, DN40, qp 10 m3/h, NOVÝ

LEGENDA

— — — — —	POTRUBIE ÚK – JESTVUJÚCE
— — — — —	POTRUBIE ÚK – NOVÉ

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJEKTANT	HERMOPROJEKT S.R.O. ŠTÚROVA 129/28, NITRA	
ING.ŠANTAVÝ	ING.ŠANTAVÝ	ING.ŠANTAVÝ		
MIESTO STAVBY : KAT.ÚZEMIE ZVOLEN, parc.č.676/2–7, 676/10, 676/33				
INVESTOR :Technická univerzita vo Zvolene, ul.T.G.Masaryka 24, Zvolen				
NÁZOV ZÁKAZKY : OBNOVA BYDOVÝ ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA Ľ.ŠTÚRA VO ZVOLENE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE			DÁTUM	IX/2023
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	PS
			ZÁK.ČÍSLO	23P/07/2023
NÁZOV VÝKRESU : STROJOVNÁ ÚK BLOK "D" – SCHÉMA ZAPOJENIA			MIERKA	Č.VÝKRESU
			1: N	22