







NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

NAPOJENIE ÚSTREDNE EPS : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
OCHRANA –PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI
OCHRANA –PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
ROZVODY EPS : 2 DC 24V
OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

LEGENDA :

-  – AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43
- M  – AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43
-  – TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43
-  – OVLÁDACÍ MODUL MHY 925/4, IP54
–OVL. (2.)TURNIKETOV OD HLÁSIČOV VŠETKÝCH PODLAŽÍ BLOKU C
–VÝSTUPY PRE VYVOLÁVAČ GSM
-  – MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D
S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22
-  – ADRESOVATELNÁ ÚSTREDŇA EPS MHU117
(REZERVA PRE ĎALŠIE INTERNÁTNE BLOKY)

VRÁTNICA

ÚSTREDŇA HSP

POPLACH

PORUCHA

230V AC

1 ks

2 KRUHOVÉ LINKY

(71 adr.)

OVLÁD. 2x TURNIKET

JE-H(SI)H 1x2x0,8

FE180/P30, B2ca-s1,d1,a1

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS
MERÍTKO: –	VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL	ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL	<div><div>ELKOMP-SK s.r.o.</div><div>Štefan KOČIBÁL 0915 821520</div><div>034 96 KOMJATNÁ 351</div></div>	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok C, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZÁKAZKY	230803
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	4
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK C		DÁTUM	08. 2023
ČASŤ/PROFESIA	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA		STUPEŇ PD	PSsp,RP
OBSAH VÝKRESU	BLOKOVÁ SCHÉMA EPS		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	5
		ARCHÍVNE ČÍSLO 230803-EPS-5	REVÍZIA	