



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 17.04.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 3449/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 11)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 16.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova L. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

Dobrý deň,

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie pre nasledovnú popis položky: Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, ID Inspiration click, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaže 34/43, TARKETT- výber investor - len typ lepenej podlahy je dostupný v danej hrúbke. Ak chcete click systém tak min. hrúbka je 5 mm. Taktiež čo sa týka zaťaženia 34/43 tak existuje len jeden typ podlahy vo vašom popise a to je iD Inspiration Click HT 70 v hrúbke 5 mm, ktorý vyhovuje tomuto zaťaženiu.

Žiadame o zmenu popisu tejto položky, aby sa identifikoval správny materiál a aj správna montáž – teda či lepením alebo spojením na click.

Ďakujeme.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje pre danú položku - lepená vinylová podlahovina hr. 2,0mm (ochranná vrstva 0,7mm), trieda zaťažiteľnosti 34.

Popis/doplnenie bude zohľadnené aj v konkrétnom výkaze výmer, ktorý verejný obstarávateľ zverejní po jeho úprave.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO