



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 14.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 3921/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 29)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 25.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dobrý deň,

Otázka č. 1: Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek pre všetky typy svietidiel vo VV Zadanie 3 – Obnova študentského domo... v hárku SO 07- výmena svietidiel.
Zároveň žiadame doplnenie položky revízie pre danú výmenu osvetlenia.

Odpoveď: Montážne položky sú zahrnuté v položkách materiálu.. Položka revízie bude doplnená do VV.

Otázka č. 2:

Žiadame VO o odpoveď, či bude po realizácii výmeny osvetlenia potrebné doložiť hygienické meranie osvetlenia v zmysle normy STN EN 12464-1 a metodiky Ministerstva zdravotníctva SR. Ak bude potrebné, žiadame o doplnenie položky hygienického merania osvetlenia do VV „Zadanie 3 – Obnova štude..“ do hárku „SO 07 – Výmena svietidiel“.

Odpoveď: Hygienické meranie nie je potrebné pokiaľ budú nainštalované vyprojektované svietidlá a dodržaný svetlo-technický návrh.

Otázka č. 3:

Žiadame VO o doplnenie montážnych položiek pre materiálové položky bleskozvodu vo VV „Zadanie 3 – rekonšt..“ – hárak SO 07- Výmena svietí“ – prosíme VO aj o PD bleskozvodu.

Ďakujeme

Odpoveď: Montážne položky sú zahrnuté v položkách materiálu.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO