



**TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE**

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika  
tel.: +421 45 5206 122  
fax: +421 45 5322 051  
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk  
www.tuzvo.sk

**Rektorát**

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 29.05.2024  
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová  
tel. / fax: 0915 706 351  
e-mail: [brathova@bbprocurement.sk](mailto:brathova@bbprocurement.sk)  
vaša značka:  
naša značka: 5119/2024

Všetkým záujemcom

### **Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 57)**

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 28.05.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

#### **Otázka záujemcu a Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Dobrý deň,

pri obhliadke bolo zistené že navrhnuté MERANIE A REGULÁCIA značky Honeywell - ktorá je uvedená vo výkaze výmer nie je kompatibilná s MaR, ktorá sa už v objekte nachádza. Čiže tieto MaR ( pôvodná a nová nebudú spolupracovať.

Žiadame preto o úpravu projektu a výkazu výmer tak aby bolo navrhnuté riešenie, ktoré bude možné pri realizácii skutočne zapojiť .

**Odpoveď: Riadiaci systém Honeywell je jestvujúci, nemení sa za nový. Len sa rozširuje jeho funkčnosť, vzhľadom na technologické úpravy. Doplňenie riadiaceho systému: vid' materiál „ Zoznam I/O bodov “ v projekte MaR, kde sú nové signály vyznačené červenou farbou.**

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová  
splnomocnená osoba na VO