



LEGENDA :

ZARIADENIA :

- VZT - DIMPLEX DL 50 WE + tubus DL 50Q
Lokálna vetracia jednotka s rekuperačiou tepla, vzduchový výkon 15/30/45/55 m3/h
- el. príkon 25 W, účinnosť 90%
- napájanie 230V/50Hz, krytie IP24
- prierez tubusu 320x320 mm, hĺbka 320-480mm

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPPD Technické vysvetlenie budov Projektová státno	
Ing. arch. K. Viskupičová	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec		
INVESTOR	TSK, K DOLNEJ STANICI 728220A, TREŇČÍN			
Miesto stavby	ADAMOVSKE KOCHANOVCE PARCELA č. 342/5			
NÁZOV STAVBY	VYTvorenie formienok pre DENŠTITKOVAUZOU DBS ADAMOVSKE KOCHANOVCE		FORMAT	3 x A4
RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI ADAMOVSKE KOCHANOVCE	DRUH PROJEKTU : Projekt pre SP-časť D1.4 Vykurovanie + Vetranie		DATEM	07/2019
			ARCHIV	16/1/19
NÁZOV VYKRESU	Pôdorys 1. NP		MIERKA	1:50
SO 02				Č. VYKRESU UK-8