



LEGENDA :

ZARIADENIA :

- VZT - DIMPLEX DL 50 WE + tubus DL 50Q
- Lokálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, vzduchový výkon 15/30/45/55 m3/h
- el. príkon 25 W, účinnosť 90%
- napájanie 230V/50Hz, krytie IP24
- prierez tubusu 320x320 mm, hĺbka 320-480mm

HLAVNÝ ARCHITEKT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Stanislav Švec - SAPRO Technická výskumná budova Farská 60, Prievidza 010 01 Prievidza	
Ing. arch. K. Viskupičová	Ing. Stanislav Švec	Ing. Stanislav Švec		
INVESTOR	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, TREŇČÍN			
MIEŠTO STAVBY	ADAMOVSKE KOCHANOVCE, PARCELA Č. 342/5			
NÁZOV STAVBY	RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI		FORMÁT 3 x A4	
VTVORENIE PODMIENOK PRE DEJISŤUJÚCU DSS		ADAMOVSKE KOCHANOVCE		DÁTUM 07/2019
ADAMOVSKE KOCHANOVCE		ARCHIV		16/1/19
DEJUH PROJEKTU : Projekt pre SP - časť D1.4 Vytváranie + Vetracie			MIERKA	Č. VYKRESU
NÁZOV VYKRESU			1:50	UK-4
SO 01			Pôdorys 1. NP	