

## **Úprava súťažných podkladov č. 1**

Obstarávateľ spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. týmto z vlastného podnetu v rokovacom konaní so zverejnením č. RKSZ BAT 2 pre predmet zákazky „**Výstavba technológie na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla v SCZT Bratislava Východ**“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ série S č. 69/2024 dňa 8. apríla 2024 pod č. 203662-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2024 dňa 9. apríla 2024 pod zn. 9891 – MRP (ďalej len „**oznámenie**“), upravuje súťažnú dokumentáciu v časti oznámenia a súťažných podkladov k rokovacíemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) vrátane prílohy č. 7 k súťažným podkladom (vzor zmluvy o dielo)

### **n a s l e d o v n e :**

#### **A. OPRAVA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY**

Obstarávateľ opravuje informáciu o výške predpokladanej hodnoty zákazky v eurách bez dane z pridanej hodnoty.

Pôvodná informácia:

Predpokladaná hodnota zákazky: 41 897 176,47 € bez DPH

Opravená informácia:

Predpokladaná hodnota zákazky: 44 497 176,47 € bez DPH

Uvedená zmena predpokladanej hodnoty zákazky bude uskutočnená aj v oznámení prostredníctvom korigenda.

#### **B. ZMENY A DOPLNENIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

1. V článku 13 ods. 13.1 súťažných podkladov sa slová „najneskôr do 3. mája 2024“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 16. mája 2024“.
2. V článku 19 ods. 19.1 súťažných podkladov za slová „**Sscr** uchádzačom navrhovaná garantovaná maximálna denná spotreba 32,5 % roztoku močoviny pre splnenie emisných limitov pre jeden (1) motor v kg“ sa dopĺňajú slová „počas prevádzky“ a za slová „**Soil** uchádzačom navrhovaná garantovaná maximálna denná spotreba mazacieho oleja pre jeden (1) motor v l“ sa dopĺňajú slová „počas prevádzky“.
3. V článku 27 ods. 27.2 súťažných podkladov sa na koniec pripája text: „Komisia vyhodnotí konečnú ponuku u uchádzača, ktorý sa umiestnil priebežne na prvom mieste v poradí po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača alebo jeho ponuky, komisia vyhodnotí ponuku podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia u ďalšieho uchádzača v poradí; toto pravidlo sa v prípade potreby použije opakovane.“.

Aktualizované znenie súťažných podkladov tvorí prílohu č. 1 k tejto úprave súťažných podkladov.

## C. ZMENY A DOPLNENIA VZORU ZMLUVY O DIELO

Obstarávateľ mení a dopĺňa vzor zmluvy o dielo (prílohu č. 7 k súťažným pokladom) takto:

### 1. Zmena článku 4 ods. 4.2 vzoru zmluvy o dielo:

**Harmonogram vykonávania diela** v členení podľa jednotlivých stavebných objektov (SO), prevádzkových súborov (**POPS**) a dielčích prevádzkových súborov (DPS) jednotlivých častí diela zhotoviteľ vypracuje a predloží objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme (MS Project alebo ekvivalent s funkcionalitou umožňujúcou dynamicky aktualizovať lehoty všetkých nadväzujúcich celkov diela v prípade zmeny niektorej z lehôt) na schválenie do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, pričom je povinný dodržať lehoty stanovené v odseku 4.1 tohto článku. Takto zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami objednávateľa, ako aj s podkladovou dokumentáciou ~~a projektovou dokumentáciou (DRS) vyhotovenou zhotoviteľom (článok 6 ods. 6.1 tejto zmluvy)~~. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k harmonogramu, alebo harmonogram schváliť v lehote do siedmich (7) dní od jeho predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ harmonogram schválil. Prípadné námietky k harmonogramu vykonávania diela (ktoré majú povahu pokynov objednávateľa) je zhotoviteľ povinný do harmonogramu zapracovať a takto upravený harmonogram predložiť objednávateľovi na schválenie do desiatich (10) dní od predloženia námietok objednávateľa zhotoviteľovi. Objednávateľom schválený harmonogram je pre zhotoviteľa záväzný (ďalej len „**schválený harmonogram**“) a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak.

### 2. Zmena článku 7 ods. 7.1 písm. e) vzoru zmluvy o dielo:

so súťaž ~~nejnou~~ dokumentáciou,

### 3. Zmena článku 8 ods. 8.11 vzoru zmluvy o dielo:

Počas záručnej doby budú zmluvné strany vykonávať **pravidelné garančné skúšky** každých dvanásť (12) mesiacov po vykonaní predchádzajúcej GS, pričom **posledná GS** sa musí vykonať v poslednom mesiaci záručnej doby. ~~Z tejto garančnej skúšky sú vyňaté transformátory T30 a T31.~~ Ustanovenia o prvej GS sa použijú primerane.

### 4. Zmena článku 10 ods. 10.1 vzoru zmluvy o dielo:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis a plánované opravy (ďalej len „**servis**“) zariadení priebežne a nepretržite až do dosiahnutia 16 000 Mth na tom-ktorom zariadení s tým, že po dosiahnutí 16 000 Mth na tom-ktorom zariadení je zhotoviteľ ešte povinný vykonať príslušný servis **vrátane prvej generálnej opravy** a táto zmluva sa splní až ich riadnym vykonaním. V prípade, ak je vykonávanie servisu (konkrétnych servisných úkonov) závislé na plynutí času podľa podmienok vykonávania servisu stanoveného výrobcom zariadení, tieto servisné úkony závislé na plynutí času nie je zhotoviteľ povinný vykonávať po uplynutí tridsiatich šiestich (36) mesiacov odo dňa začatia plynutia záručnej doby podľa článku 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. V rovnakom období je zhotoviteľ povinný vykonávať neplánované opravy porúch zariadení a ich úpravy (ďalej len „**opravy**“), na ktoré sa nevzťahuje záruka za dielo podľa článku 9 tejto zmluvy, a to v rozsahu podľa článku 11 ods. 11.1 písm. c) a d) tejto zmluvy.

### 5. Zmena článku 16 ods. 16.8 vzoru zmluvy o dielo:

**Nedodržanie garantovanej spotreby oleja.** V prípade nedodržania garantovanej maximálnej dennej spotreby mazacieho oleja zariadenia (KGJ 1, KGJ 2 alebo KGJ 3) počas doby od uvedenia zariadenia do prevádzky po odprevádzkovanie 16 000 Mth vrátane je objednávateľ oprávnený

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu ~~za každú začatú hodinu nedodržania garantovanej maximálnej dennej spotreby mazacieho oleja~~ vo výške 8 € za každý začatý 1 kg spotrebovaného oleja nad garantovanú maximálnu dennú spotrebu mazacieho oleja na jedno zariadenie. Spotreba mazacieho oleja sa bude vyhodnocovať ~~raz mesačne za každý deň (spravidla raz mesačne za všetky dni príslušného mesiaca), pričom sa bude zohľadňovať iba skutočne odprevádzkovaný čas na tom-ktorom zariadení; ak čas prevádzky toho-ktorého zariadenia nebude v trvaní 24 h počas daného dňa, vyhodnotenie sa uskutoční na základe pravidla *pro rata temporis*.~~

6. Zmena článku 16 ods. 16.13 vzoru zmluvy o dielo:

**Nedodržanie garantovanej spotreby močoviny.** V prípade nedodržania garantovanej maximálnej dennej spotreby 32,5 % roztoku močoviny najmä z dôvodu dodržania garantovaného množstva emisií NO<sub>x</sub> je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,30 € za každý začatý 1 kg spotrebovanej močoviny nad garantovanú maximálnu dennú spotrebu 32,5 % roztoku močoviny na jednom zariadení. Spotreba močoviny sa bude vyhodnocovať ~~raz denne za každý deň (spravidla raz mesačne za všetky dni príslušného mesiaca), pričom sa bude zohľadňovať iba skutočne odprevádzkovaný čas na tom-ktorom zariadení; ak čas prevádzky toho-ktorého zariadenia nebude v trvaní 24 h počas daného dňa, vyhodnotenie sa uskutoční na základe pravidla *pro rata temporis*.~~

7. Zmena článku 16 ods. 16.17 vzoru zmluvy o dielo:

**Nedodržanie garantovanej hodnoty vlastnej spotreby elektriny.** V prípade nedodržania garantovanej maximálnej hodnoty vlastnej spotreby elektriny zariadenia (KGJ 1, KGJ 2 alebo KGJ 3) pri menovitom elektrickom výkone a/alebo pri elektrickom výkone 8 000 kW je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každú začatú hodinu nedodržania garantovanej maximálnej hodnoty vlastnej spotreby elektriny vo výške 0,1225 € za každý začatý 1 kW vlastnej spotreby elektriny nad príslušnú garantovanú maximálnu hodnotu vlastnej spotreby elektriny za jedno zariadenie.

8. Zmena prílohy C k vzoru zmluvy o dielo:

10	Garantovaná maximálna denná spotreba 32,5 % roztoku močoviny potrebnej pre splnenie emisných limitov pre KGJ 1 <del>počas prevádzky</del>		kg/deň
11	Garantovaná maximálna denná spotreba 32,5 % roztoku močoviny potrebnej pre splnenie emisných limitov pre KGJ 2 <del>počas prevádzky</del>		kg/deň
12	Garantovaná maximálna denná spotreba 32,5 % roztoku močoviny potrebnej pre splnenie emisných limitov pre KGJ 3 <del>počas prevádzky</del>		kg/deň
13	Garantovaná maximálna denná spotreba mazacieho oleja pre KGJ 1 <del>počas prevádzky</del>		l/deň
14	Garantovaná maximálna denná spotreba mazacieho oleja pre KGJ 2 <del>počas prevádzky</del>		l/deň
15	Garantovaná maximálna denná spotreba mazacieho oleja pre KGJ 3 <del>počas prevádzky</del>		l/deň

33	Garantovaná disponibilná doba prevádzky KGJ 1 za jeden (1) rok počas <del>skúšobnej prevádzky a počas</del> záručnej doby na dielo	≥ 8 520	h
34	Garantovaná disponibilná doba prevádzky KGJ 2 za jeden (1) rok počas <del>skúšobnej prevádzky a počas</del> záručnej doby na dielo	≥ 8 520	h
35	Garantovaná disponibilná doba prevádzky KGJ 3 za jeden (1) rok počas <del>skúšobnej prevádzky a počas</del> záručnej doby na dielo	≥ 8 520	h

42	Garantované emisné limity amoniak NH <sub>3</sub> KGJ 1 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 9	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
43	Garantované emisné limity amoniak NH <sub>3</sub> KGJ 2 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 9	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
44	Garantované emisné limity amoniak NH <sub>3</sub> KGJ 3 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 9	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
45	Garantované emisné limity formaldehyd KGJ 1 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 13,5	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
46	Garantované emisné limity formaldehyd KGJ 2 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 13,5	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
47	Garantované emisné limity formaldehyd KGJ 3 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 13,5	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
48	Garantované emisné limity metán CH <sub>4</sub> KGJ 1 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 450	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
49	Garantované emisné limity metán CH <sub>4</sub> KGJ 2 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 450	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
50	Garantované emisné limity metán CH <sub>4</sub> KGJ 3 pri 15 % O <sub>2</sub>	≤ 450	mg/ <u>N</u> m <sup>3</sup>
51	Úroveň hluku <del>podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov</del>	<u>podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov</u>	dB

## 9. Zmena prílohy E k vzoru zmluvy o dielo:

Zhotoviteľ ako uchádzač je povinný priložiť k svojej ponuke ním ocenený výkaz výmer z podkladovej dokumentácie bez vecných zmien položiek. Zhotoviteľ ako uchádzač vyplní jednotkové ceny v eurách bez medzier a zaokrúhlené najviac na dve desatinné miesta pre všetky položky. Pokiaľ bude niektorá položka ocenená hodnotou nula alebo nebude vôbec ocenená, ponuka nebude spĺňať požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky. Nie je dovolené v ponukovom výkaze výmer vytvárať nové položky ani existujúce položky vecne meniť či meniť počty merných jednotiek položiek; vypínajú sa len bunky, ktoré sú osobitne označené, t. j. zásadne jednotkové ceny položiek. Ponukový výkaz výmer uchádzač predkladá vo formáte \*.xls, resp. \*.xlsx. ~~Celková~~ ~~m~~ Maximálna cena za dielo zhotovenie diela – zariadení podľa článku 2 ods. 2.1 písm. a) zmluvy o dielo je určená ako suma súčinov jednotkových cien a počtov merných jednotiek všetkých položiek z ponukového výkazu výmer a príslušných cien za servis a opravy zariadení do odprevádzkovania 1 000 Mth vrátane na každom zo zariadení (KGJ 1, KGJ 2 a KGJ 3) podľa prílohy D k zmluve o dielo. Cena za servis a opravy zariadení od odprevádzkovania 1 000 Mth do odprevádzkovania 16 000 Mth vrátane na každom zo zariadení podľa článku 2 ods. 2.1 písm. b) zmluvy o dielo je určená ako suma príslušných cien za servis a opravy zariadení od odprevádzkovania 1 000 Mth do odprevádzkovania 16 000 Mth vrátane na každom zo zariadení podľa prílohy D k zmluve o dielo.

Aktualizované znenie vzoru zmluvy o dielo (príloha č. 7 k súťažným podkladom) tvorí prílohu k tejto úprave súťažných podkladov.

## D. PREDLŽENIE LEHÔT V ROKOVACOM KONANÍ SO ZVEREJNENÍM

Obstarávateľ v súvislosti s touto úpravou súťažných podkladov predlžuje lehoty v rokovacom konaní so zverejnením.

	Pôvodná lehota	Nová lehota
Lehota na predloženie žiadostí o účasť	16. mája 2024 do 15:00 hod.	28. mája 2024 do 15:00 hod.
Odporúčaná lehota na doručenie žiadostí o vysvetlenie	3. mája 2024	16. mája 2024

Uvedená zmena lehôt bude uskutočnená aj v oznámení prostredníctvom korigenda.

## E. OBHLIADKA V NÁHRADNOM TERMÍNE

Obstarávateľ určuje vykonanie obhliadky miesta plnenia zákazky v náhradnom termíne dňa 6. mája 2024 o 10:00 hod.

Pre uskutočnenie obhliadky v náhradnom termíne v prevyšujúcom rozsahu platia podmienky uvedené v článku 14 súťažných podkladov.

V prípade potreby si obstarávateľ vyhradzuje právo pred začatím obhliadky obmedziť počet osôb na jedného záujemcu, aby uskutočnenie obhliadky bolo po organizačnej stránke bezproblémové a splnilo svoj účel vo vzťahu k všetkým zúčastneným záujemcom.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Aktualizované znenie súťažných podkladov

Príloha č. 2 – Aktualizované znenie vzoru zmluvy o dielo (príloha č. 7 k súťažným podkladom)

V Košiciach dňa 24. apríla 2024

Za obstarávateľa:

Ing. Lenka E r n e k o v á  
špecialistka pre verejné obstarávanie