



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 24.04.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 12.04.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 44 s názvom: DNS VAKM výzva 44/2024 pre závod Trebišov (Viničky).

Dňa 12.4.2024, 24.04.2024 a dňa 25.4.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázka, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Dobrý deň,

Vo Výzve č.44/2024 Závod Trebišov (Viničky) - Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 1 máte uvedené:

Položka č.2 - Rúra HDPE PE100 d355x21,1/6000mm PN16 SDR11 = 78m

Žiadame upresniť aké potrubie požadujete, nakoľko uvedená hrúbka steny 21,1 je pre tlak PN10

SDR17, pre tlakovú radu PN16 SDR11 je hrúbka potrubia 32,2mm.

Ďakujem

S pozdravom

Otázka č. 2:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie dodacieho termínu - výzva č.44/2024 - Príloha č.1 - časť č.1- položka č.2

Rúra HDPE PE100 d355x21,1/6000mm SDR17 PN10 = 78m

na 4-5 týždňov od objednania, nakoľko sa jedná o menej typickú dimenziu a nami oslovení výrobcovia/dodávatelia sa vyjadrili, že uvedené potrubie musia zaradiť do výrobného programu, čím sa predĺži dodací termín.

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

žiadame o predĺženie termínu dodania tovarov, konkrétne položky:

2 - Rúra HDPE PE100 d355x21,1/6000mm SDR17 PN10 - výrobca avizuje dodanie tovaru do 5 týždňov od objednávky.

Príjemný deň

Odpoveď Obstarávateľa na otázky:

Dobrý deň,

pri položke č. 2 Rúra HDPE PE100 d355x21,1/6000mm SDR11 PN16 v množstve 78 m z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary došlo k zmene znenia na položku č. 2 Rúra HDPE PE100 d355x21,1/6000mm SDR17 PN10, predmetná zmena je zapracovaná aj v Prílohe č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary.

pri položke č. 2 - Rúra HDPE PE100 d355x21,1/6000mm SDR17 PN10 v množstve 78 m z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary, akceptujeme termín dodania do 5 týždňov od doručenia objednávky.

Vo vzťahu na vyššie uvedené Vám oznamujeme, že predlžujeme termín predkladania ponúk do 30.04.2024 do 10:00. Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady a Príloha č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary.

S pozdravom