

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:

**Stavební úpravy objektu tělocvičny při  
ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk  
7705**

Identifikační číslo zakázky:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Město Šternberk

Sídlo:

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

IČO:

00299529

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na dodávky

Forma zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel tímto poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

### DOTAZ 1

1, V opraveném soupisu prací zaslaném ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 došlo ke zkrácení názvů některých položek (např. pol. 1 – 14), pravděpodobně chybou exportu. Žádáme zadavatele o opravu a zaslání soupisu stavebních prací s plnými názvy položek.

#### ODPOVĚĎ 1:

Zadavatel prověřil soupis stavebních prací a konstatuje, že došlo k softwarové chybě. Upravený soupis stavebních prací je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace (viz informace níže).

### DOTAZ 2

2, Dotaz k odpovědi č. 5 z vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Chápeme-li správně, tak položka 21 nového soupisu obsahuje dodávku a montáž 4 ks hmoždinek (příplatek k pol. 22, která obsahuje 6 Ks hmoždinek + 6 ks zátek). Proč obsahuje položka 23 rovněž hmoždinky, když 4 ks hmoždinek navíc (příplatek k pol. 22) obsahuje položka 21?

#### ODPOVĚĎ 2:

**V soupise stavebních prací je jen orientační počet hmoždinek! Musí být vypracován kotevní plán ETICS, podle kterého se stanoví přesný počet hmoždinek a zátek.**

V soupise stavebních prací je:

položka 27 je 860,5 m<sup>2</sup> ETICS se 6 standardními hmoždinkami bez zátek

položka 29 je 56,3 m<sup>2</sup> ETICS se 6 standardními hmoždinkami bez zátek

položka 21 je **příplatek za větší počet standardních hmoždinek**, 15% z plochy 860,5 m<sup>2</sup> (u soku zvýšený počet hmoždinek není předpokládán)

položka 22 je **příplatek za zapuštěné hmoždinky** se zátkami 6 ks/m<sup>2</sup>: 85% z plochy 860,5 m<sup>2</sup> a 100% z plochy 56,3 m<sup>2</sup>

položka 23 je **příplatek za zapuštěné hmoždinky** se zátkami 10 ks/m<sup>2</sup>: 15% z plochy 860,5 m<sup>2</sup>

### INFORMACE

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací **Tělocvična Šternberk\_rev2**, do

kterého zpracoval změny vyplývající z výše uvedených odpovědí. Tento soupis nahrazuje původní soupis stavebních prací zveřejněný na profilu zadavatele.

#### **INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravuje ve Výzvě k podání nabídek bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK následovně:

#### **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

***Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 5. 2024 v 10.00 hod.***

Přílohy:

Nový soupis stavebních prací (výkaz výměr) „Tělocvična Šternberk\_rev2“

