

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Górznie”

Nr zamówienia ZP.271.5.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający udostępni ilości odtworzenia w pasie drogi gruntowej oraz terenów przyległych?.

Odp. Ilości odtworzenia drogi w pasie drogi gruntowej wynikają z zakresu przeprowadzenia prac budynków kanalizacji sanitarnej. Ilości odtworzenia w drodze asfaltowej wynikają z zakresu prac oraz z wytycznych Zarządu Dróg Powiatowych określonych w decyzji załączonej do dokumentacji projektowej. Do zasypania wykopów należy wykorzystać ziemię z wykopu, pamiętając o podsypce i obsypce rurociągów piaskiem. Na początku robót ziemnych należy zebrać górną warstwę drogi gruntowej w postaci piasku zmieszanego z kruszywem, zgromadzić ją w osobnym miejscu – nie mieszając jej z ziemią z wykopów położoną poniżej. Szerokość odtworzenia drogi jest równa szerokości wykopu, głębokość piasku z kruszywem należy przyjąć na około 20 cm. Długość odtworzenia drogi gruntowej na działce 559/13 należy przyjąć zgodną z długością działki. Długość odtworzenia drogi gruntowej na działce 559/26 należy przyjąć na długości 70 metrów. Na pozostałych odcinkach odtworzenia na działce 559/26 należy wykorzystać piasek z wykopów – nie występuję tam obecnie nawierzchnia gruntowa ulepszona. Nawierzchnia pasa drogi gruntowej sąsiadująca z robotami, nie może być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót. Załączono uszczegółowiony przedmiar.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

Tomasz Kinicki