

STANOVISKO č. 1349/2023

pro stavební povolení

Žadatel:

David Němec
Kamenec 1685
76861 Bystřice pod Hostýnem

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem
Radek Zapletal
Masarykovo nám. 137
76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě Přerovská 360

Místo stavby: Přerovská 360, 76861 Bystřice pod Hostýnem

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy bytových jednotek v bytovém domě č.p. 360 v Bystřici pod Hostýnem, ul. Přerovská. Stavební úpravy spočívají v kompletní rekonstrukci bytových jednotek, vestavbě sociálního zařízení do dvorních přístavků a zateplení přístavků. V celém objektu budou vybudovány nové podlahy včetně podkladních vrstev, hydroizolace a tepelné izolace, vyměněna okna a vstupní dveře v dvorní části a vybudovány podhledy.

Řešený objekt č.p. 360 je napojen přípojkami na veřejnou vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních úprav je nutné upřesnit jejich trasu a polohu. Vodovodní přípojka a armatury na vodovodní přípojce musí zůstat během stavebních prací i po jejich dokončení přístupné a funkční. Vodovodní přípojka je společná i pro sousední dům č.p. 359, vodoměr je osazen ve vodoměrné šachtě ve dvorní části objektu. Před zahájením stavebních prací je nutné zabezpečit vodoměr tak, aby nedošlo k jeho poškození. Vodoměr musí zůstat přístupný pro budoucí údržbu a odečty. Manipulaci s vodoměrem a hlavním domovním ventilem může provádět pouze oprávněný zaměstnanec společnosti VaK Kroměříž, a.s. Objekt č.p. 360 je odkanalizován do společné kanalizační přípojky.

Dešťové vody ze střechy objektu jsou odváděny do stávající kanalizační přípojky a následně do jednotné kanalizace v ulici Přerovská.

V zájmovém území stavby se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví ani v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková
Telefon: +420 573 517 227
Datum: 25. 9. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666/64 -37-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871



Ing. Libor Janků
Vedoucí střediska TP

