

Szubin Wieś, 2024-04-29

Zn. spr.: SA.270.1.4.2024

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wiat parkingowych typu Carport wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 47,97 kW”.

Nadleśnictwo Szubin informuje, że w dniu 29.04.2024r od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia, następującej treści:

1. Po czyjej stronie są uzgodnienia p.pożarowe ?
2. Po czyjej stronie jest zgłoszenie instalacji do OSD ?
3. Jaka jest moc przyłączeniowa i moc umowna obiektu?
4. Jaka jest klasa gruntów?

Odpowiedź zamawiającego:

AD.1

Dokumentacja projektowa została już uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

AD.2

Zgłoszenia do OSD dokona Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania wszelkich dokumentów, zgodnie z wymogami wniosku – zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o. o. , w szczególności:

- oświadczenie instalatora o wykonaniu mikroinstalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz o posiadaniu stosownych uprawnień,
- schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji,

- parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.

AD.3

Moc przyłączeniowa/umowna instalacji odbiorczej wynosi odpowiednio 22kW (moc mikroinstalacji 21,73kW) oraz 27kW (moc mikroinstalacji 26,24kW).

AD.4

Wiaty posadowione będą na istniejącym parkingu posiadającym nawierzchnię utwardzoną kostką betonową na podbudowie z betonu i kruszywa.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Szubin
inż. Grzegorz Gust