

Dopravný podnik Bratislava, a.s. Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

**PROTOKOL č. 08/11/2022 zo dňa 08.11.2022
o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou.**

Zloženie komisie: Ing. Ján Jurčovič	predseda
p. Miloš Kirchmayer	elektrotechnik špecialista
p. Martin Tulák	technik špecialista

Ostatní členovia rokovania: ---

1/ Názov objektu

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Stavba: DPB -Zástavka MHD, Krížna, smer Šancová. ul
Karadžičova ul. Bratislava

Objekt: Zmena Prípojky NN

2/ Podklady použité pre spracovanie protokolu:

- PD – rozpracovaná výkresová časť
- STN 33 2000-5-51

3/ Prílohy: --

4/ Popis technologického procesu a zariadenia:

- Vybudovanie novej prípojky NN z káblovej siete NN a napojenie elektrických zariadení DPB na uvedenej zástavke MHD, ako náhrada jestvujúcej prípojky závesným káblom z protiahlej strane ulice.

5/ Rozhodnutie:

Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51, kategória prostredia : VI vonkajšie priestory

AB8, AC1, AD4-dážď, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM3, AN3, AP1, AQ2, AS2, AT2, AU2, BA1, BA4, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

6/ Zdôvodnenie: Stanovenie prostredí vyplýva z uvedených STN a zodpovedá charakteru technológie stavby.

7/ Záver.

Prostredia stanovené v projekte musia byť počas skúšobnej prevádzky preverené a tento protokol musí byť pred uvedením zariadení do trvalej prevádzky buď potvrdený alebo opravený. To isté platí v prípade zmeny účelu jednotlivých priestorov.

8.11.2022

.....
dátum napísania protokolu


.....
predseda komisie