



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO1-2024/000630-007

Vybavuje/linka
PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum
Bratislava/25.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Trenčín, nadzemná časť CO krytu Zlatovce – nadstavba a stavebné úpravy**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024- OJS 101-3111306 zo dňa 27.5.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2024 - 28.5.2024 pod zn. 13624 – MSP.

Otázka č. 1

„Vo VV časť „SO 02 – Spevnené plochy“ sa nenachádzajú položky zohľadňujúce dodávku a montáž cestných a parkových obrubníkov.
Prosíme o doplnenie položiek do VV v potrebnej výmere.“

Odpoveď na otázku č. 1

Záujemca ocení VV časť „SO 02 – Spevnené plochy“ v rozsahu predloženom verejným obstarávateľom. V projekte stavby projektant s obrubníkmi neuvažuje.

Otázka č. 2

„Vo výkaze výmer sa nenachádzajú vzorce. Má zhotoviteľ zavzorcovať celý výkaz výmer?“

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní poskytol výkaz výmer v editovateľnej podobe. Uchádzač si môže sám, v prípade potreby a v záujme vlastnej kontroly, predložený výkaz výmer zavzorcovať.

Otázka č. 3

„Podľa výkazu výmer v časti „Vykurovanie“ má mať „Priemyselný zmäkčovací filter“ prietok max. 3,5 m3/hod čo je typ WG 7700 kap 300. Podľa PD je však určený typ WG 7700 kap.400, ktorý má prietok max. 4,0 m3/hod. Čo teda platí maximálny prietok podľa výkazu výmer alebo kapacita podľa PD?“

Odpoveď na otázku č. 3

Verejný obstarávateľ upresňuje znenie otázky, správne má byť „Podľa výkazu výmer v časti „01-4 - Zdravotnotechnická inštalácia“ ...“.

Uchádzači si v súlade s bodom 2.9. súťažných podkladov upravia hodnotu prietoku v popise položky č. 72 v SO 01 Budova PPÚ, časť 01-4 - Zdravotnotechnická inštalácia Výkazu výmer na „**max. 4,0 m3/hod.**“.

D	722	Vnútrotný vodovod	MJ	Množstvo
72	K	72223-1225 Priemyselný zmäkčovací filter + príslušenstvo + montáž, prietok max. 4,0 m3/hod , časové riadenie, automat. dopl. Vody	kus	1

Z dôvodu uvedenej úpravy uchádzači predložia požadované doklady podľa Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky, bod 5. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby, časť **01-4 Zdravotnotechnická inštalácia** pre upravenú položku č. 72:

SO 01 Budova PPÚ

01-4 Zdravotechnická inštalácia :

72	Priemyselný zmäkčovací filter + príslušenstvo + montáž, prietok max. 4,0 m3/hod , časové riadenie, automat. dopl. Vody
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR