



všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SVO-RVO1-2024/000630-008

Vybavuje/linka

PhDr. Mária Kačincová /+421250944469

Miesto/dátum

Bratislava/27.06.2024

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.4

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Trenčín, nadzemná časť CO krytu Zlatovce – nadstavba a stavebné úpravy**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024- OJS 101-311306 zo dňa 27.5.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 102/2024 - 28.5.2024 pod zn. 13624 – MSP.

#### Otázka č. 1

„Vo VV časť SO 01 – stavebné riešenie sa nachádza položka:

- č. 13 s nasledovným popisom „Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PDK pevnosti do P2, s objemovou hmotnosťou do 400 kg/m<sup>3</sup> hrúbky 450 mm“.

Upozorňujeme, že hrúbka muriva z pórobetónových tvárnic sa určuje podľa hrúbky pórobetónových tvárnic pričom pórobetónové tvárnice v hrúbke 450mm sa nevyrábajú.

Prosíme VO o usmernenie ako majú uchádzači v tomto prípade postupovať, resp. čo majú naceniť.“

#### Odpoveď na otázku č. 1

Záujemca ocení vo VV objekt „SO 01 – Budova PPÚ, časť stavebné riešenie“ v pol. č. 13 napr. „Tvárnicu pórobetónovú YTONG Lambda YQ P2 – 300 PDK šírky 450 mm“ alebo ekvivalent.

S pozdravom

**Ing. Branislav Chlebana**  
generálny riaditeľ  
sekcie verejného obstarávania MV SR