1.NP - ROZVODY UVK

M = 1 : 75

Č.M	NÁZOV MIESTN.	m²
1.1	VSTUPNÁ CHODBA	16,45
1.2	TECH. MIESTN. PRE BANKOMAT	3,43
1.3	VESTIBUL	108,11
1.4	SKLAD	10,71
1.5	SKLAD	4,75
1.6	KANCELÁRIA	39,11
1.7	KANCELÁRIA	21,56
1.8	SKLAD NÁRADIA	8,66
1.9	WC	3,56
1.10	SKLAD NÁRADIA	7,81
1.11	DENNÁ MIESTN.	8,2
1.12	PREDSIEŇ	6,09
1.13	WC	1,45
1.14	CHODBA	5,22
1.15	ŠATŇA	25,36
1.16	CHODBA	27,37
1.17	PÓDIUM	94,01
1.18	VIACÚČELOVÁ SÁLA	243,08
1.19	WC-ŽENY	13,01
1.20	EKONOMAT	3,02
1.21	WC - MUŽI	13,23
1.22	KANCELÁRIA	68,98
SPOLUÚŽITKOVÁ PLOCHA		733,1 m2

LEGENDA

- 1.01 - KORAD 21 K 6/12 TRV15/PV15(1.40) — NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD S BOČNÝM PRIPOJENÍM
  - VYSVETLIVKY: KORAD 21 K 6/12 - A — PORADOVÝ ZNAK TELESA V MIESTNOSTI
  - DVOJRADOVÉ TELESO — STAVEBNÁ DĹŽKA TELESA V DECIMETROCH
  - POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV — STAVEBNÁ VÝŠKA TELESA V DECIMETROCH
- TRV15/PV15(1.40) — SPIATOČKA — REGULAČNÉ ŠRÓBENIE HERZ RL-S, PRIAMEHO resp. ROHOVÉHO PREVEDENIA DN15, resp. DN20 (1.40 - POLOHA HYDRAULICKÉHO PREDNASTAVENIE VRETENA REGULAČNEJ SPOJKY)
  - PRÍVOD — TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS-90, PRIAMEHO PREVEDENIA DN15 OSADIŤ TERMOHLAVICOU HERZ HERCULES S PRIPOJENÍM M28 x 1,5
  - ARMATÚRY NA ROZVOD PRIPÁJAŤ ZVERNÝM ŠRÓBENÍM /KOVOVO TESNIACIM/ HERZ 1/2" x 15, RESP. 3/4" x 18
- - 1.22 - KORAD 22 VKP 9/10 - D HERZ 3000/TV15(3.00) — NAVRHOVANÉ VYKUROVACIE OCEĽOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD VENTILKOMPAKT SO SPODNÝM PRIPOJENÍM
  - KORAD 22 VKP 6/12 - A — PORADOVÝ ZNAK TELESA V MIESTNOSTI
  - DVOJRADOVÉ TELESO — STAVEBNÁ DĹŽKA TELESA V DECIMETROCH
  - POČET KONVEKTOROVÝCH PLECHOV — STAVEBNÁ VÝŠKA TELESA V DECIMETROCH
- INTEGROVANÁ ARMATÚRA HERZ 3000 OSADENÁ V SPODNEJ ČASTI TELESA - PRIAME PREVEDENIE
- HERZ 3000/TV15(3.00) — VENTILOVÁ VLOŽKA DODÁVANÁ S TELESOM VENTIL KOMPAKT, OSADENÁ V HORNEJ ČASTI TELESA POD TERMOHLAVICOU (3.00) - HODNOTA HYDRAULICKÉHO PREDNASTAVENIA
- ARMATÚRY NA ROZVOD PRIPÁJAŤ ZVERNÝM ŠRÓBENÍM /KOVOVO TESNIACIM/ HERZ 3/4" x 15
- PRÍVOD — ROZVODNÉ POTRUBIE UVK Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE
- SPIATOČKA — S TEPLOTNÝM SPÁDOM VYKUROVACEJ VODY 65/50°C



POZNÁMKA :

NAVRHNUTÉ ZARIADENIA UVK JE MOŽNÉ ZAMENIŤ ZA VÝROBOK INEJ ZNAČKY S OBDOBNÝM TECHNICKÝM PREVEDENÍM A ROVNAKÝMI PARAMETRAMI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JÁN IVANKO	UNIprojekt plus, s.r.o. 094 22 Nižný Hrušov 571 mobil: 0918566516 e-mail: uniprojekt@stonline.sk
VYPRACOVAL:	ING. JÁN IVANKO	
INVESTOR:	OBEC STREDA NAD BODROGOM, HLAVNÁ 174/ 391	
MIESTO STAVBY:	STREDA NAD BODROGOM, HLAVNÁ 174/ 391	
NÁZOV STAVBY:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI STREDA NAD BODROGOM	FORMÁT: 8 x A4 DÁTUM: 08/2017 STUPEŇ: DSPaR DIEL: UVK REVÍZIA:
PS/SO: SO 01	Č. KÓPIE:	MIERKA: 1:75
OBSAH VYKRESU: 1.NP - ROZVODY UVK		Č. VÝKRESU: UVK2