



Słonecznik

Strefa PPOŻ

SP1 ZL I

SP1 ZL VIII

SP2 PM

SP2 ZL III

SP3 ZL VIII

SP3 ZL III

SP4 PM

STREFA BEZPIECZNA

ściana lub strop REI 60

ściana lub strop REI 120

ściana EI60

ściana EI30

oznaczenie odporności drzwi S- drzwi dymoszczelne

HP25 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 33m

HP33 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 40m

zasięg hydrantu

przejście ewakuacyjne

dojście ewakuacyjne

Adnotacje do drzwi:
SC - urządzenia samoczynnie zamykające
A- szklana antypaniczna

LEGENDA

telefon bezpieczeństwa - alarmowy

miejsce bezpieczne dla OzN, 90x140cm

oddymianie grawitacyjne, nawiew mechaniczny

oddymianie grawitacyjne, nawiew grawitacyjny

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWOŻAROWA:

HP25 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 33m

HP33 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 40m

zasięg hydrantu

przejście ewakuacyjne

dojście ewakuacyjne

Adnotacje do drzwi:
SC - urządzenia samoczynnie zamykające
A- szklana antypaniczna

Nr.	Data	Zmiany

245-PW-ARC-EA-RZU-B1-6006-A0

NUMER PROJEKTU

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

OBIEKT

RODZAJ RYSUNKU

POZIOM

NUMER RYSUNKU

NUMER REWIZJI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAZEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ

FAZA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. SOLIDARNOŚCI

INWESTOR

Gmina Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84, 42-940 Piekary Śląskie

GENERALNY PROJEKTANT

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekt Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092, Warszawa
tel.: 0048 22 660 30 00
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

PROJEKTANT BRANŻOWY

jsk architekci | pszczulny & rutz

JSK Architekt Sp. z o.o.
biuro Wrocław
ul. Krakowska 29
50-424, Wrocław
tel.: 0048 71 729 38 90
e-mail: jsk@jskarchitekci.pl

NR UPRAWNIENI

MA/012/05

PODPIS

NR UPRAWNIENI

Z.P. II-7342 /28/TO/98

PODPIS

PROJEKTANT Piotr Bury	NR UPRAWNIENI MA/012/05	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY Mariusz Rutz	NR UPRAWNIENI Z.P. II-7342 /28/TO/98	PODPIS
RYSOWAŁ ASLO		

BRANŻA

Architektura

SKALA

1 : 200

DATA

05.07.2024

ROZMIAR ARKUSZA

594 x 420

TYTUŁ RYSUNKU

EA Schemat pożarowy: rzut piętra -1

245-PW-ARC-EA-RZU-B1-6006-A0

NUMER PROJEKTU

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

OBIEKT

RODZAJ RYSUNKU

POZIOM

NUMER RYSUNKU

NUMER REWIZJI