

PROJEKT	Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-WEN-EA-ZES-ZZ-0007-A0
	Tytuł	Zestawienie wentylatorów bytowych

Zestawienie wentylatorów bytowych:

Przeznaczenie/ Obsługiwane pom.	Oznaczenie	Strumień powietrza	Spręż dysp.	Typ lub równoważne	Konfiguracja	Lokalizacja	Moc elektryczna	Napięcie zasilania	Poziom mocy akustycznej wlot /wylot /od urządzenia	Masa	Sterowanie	Wypośażenie	Uwagi
-	-	m ³ /h	Pa	-	-	-	kW	-	dB	kg	-	-	
Pomieszczenie koagulantu	W07	135	250	MINILAB 2- 150/90	dachowy	dach	0,12	3/400V/50Hz /0,38A	72/73/67	6,8	Zmienny wydatek	WS, PDT, F, PA, KZ, ZP, PK, KB	Wykonanie chemoodporne
Pom. korektora PH	W08	340	250	VITT 2-200	dachowy	dach	0,18	3/400V/50Hz /0,55A	76/79/-	14	Zmienny wydatek	WS, PDT, F, PA, KZ, ZP, PK, KB	Wykonanie chemoodporne
Pokój rodzinny	W10	60	200	ML EC.A 150- 160/530	kanałowy	P0	0,05	1/230V/50Hz /0,35A	61/62/50	2,7	Stały wydatek	WS, PDT, P, PA, KZ, ZP, PK, KB	
Magazyn Soli	W11	245	250	MINILAB 2- 150/110	dachowy	dach	0,12	3/400V/50Hz /0,38A	73/74/68	7,7	Zmienny wydatek	WS, PDT, F, PA, KZ, ZP, PK, KB	Wykonanie chemoodporne
Magazyn chloru/chlorownia	W12	625	250	VITT 2-200	dachowy	dach	0,18	3/400V/50Hz /0,55A	81/84/-	14	Zmienny wydatek	WS, PDT, F, PA, KZ, ZP, PK, KB	Wykonanie chemoodporne
Pomieszczenie roboty sprząającego	W15	140	250	MONSTER.R 190/800EC	dachowy	dach	0,12	1/230V/50Hz /0,9A	63/65/-	2,6	Stały wydatek	WS, PDT, P, PA, KZ, ZP, PK, KB	
Pom. socjalne	W16	190	250	MONSTER.R 190/800EC	dachowy	dach	0,12	1/230V/50Hz /0,9A	62/64/-	2,6	Stały wydatek	WS, PDT, P, PA, KZ, ZP, PK, KB	
Centralna Bateria	W18	180	250	MONSTER.R 190/800EC	dachowy	dach	0,12	1/230V/50Hz /0,9A	63/65/-	2,6	Zmienny wydatek	WS, PDT, P, PA, KZ, ZP, PK, KB	

PROJEKT	Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-WEN-EA-ZES-ZZ-0007-A0
	Tytuł	Zestawienie wentylatorów bytowych

LEGENDA:

Wypożyczenie	
F	Falownik
KB	Komunikacja BMS
KM	Klamra/konsola montażowa
KZ	Kłapa zwrotna (przepustnica grawitacyjna)
P	Potencjometr/Regulator
PA	Płyta adaptacyjna do podstaw dachowych
PD	Podstawa dachowa
PDT	Podstawa dachowa tłumiąca
PK	Przeciwnośnierz (króciec przyłączeniowy)
SM	Szyny montażowe
WS	Wyłącznik serwisowy
ZP	Złącze przeciwdrganie

UWAGI:

Tłumiki akustyczne wg listy części elementów wentylacyjnych.

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Układy wentylacyjne należy wyposażyć we własny system automatycznej regulacji dedykowanej przez producenta. Automatykę wentylatorów wraz z okablowaniem dostarcza wykonawca instalacji sanitarnych. Należy zapewnić równoczesność pracy (sprężenie silników urządzeń po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji nawiewnych i wywiewnych wymagających jednoczesności pracy.