



LEGENDA:

Strefa PPOŻ:

- SP1 ZL1
- SP1 ZL III
- SP2 PM
- SP2 ZL III
- SP3 ZL VIII
- SP3 ZL III
- SP4 PM

- ściana lub strop REI 60
- ściana lub strop REI 120
- ściana EI60
- ściana EI30
- EI60 S

oznaczenie odporności drzwi S- drzwi dymoszczelne
- Wyjście ewakuacyjne
- telefon bezpieczeństwa - alarmowy
- miejsce bezpieczne dla OzN, 90x140cm
- oddymianie grawitacyjne, nawiew mechaniczny
- oddymianie grawitacyjne, nawiew grawitacyjny
- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA PRZECIWPOŻAROWA:

HP25 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 33m

HP33 - hydrant z prądownicą, wąż 30m, zasięg 40m

przejście ewakuacyjne

dojście ewakuacyjne
- KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, BUDOWA BASENU ZE SPA I STREFĄ FITNESS, HALI SPORTOWEJ ZE STRZELNICĄ SPORTOWĄ I GARAŻEM PODZIEMNYM, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ I NAZIEMNĄ UL. SPRAWIEDLIWOŚCI PIEKARY ŚLĄSKIE
- INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
- | | |
|-------------|------------------------|
| Opracował: | inż. poż. Maciej Bębas |
| Data: | CZERWIEC 2024 |
| Nazwa: | RZUT PARTERU |
| Nr rysunku: | 3 |