

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EC-ZES-ZZ-0018-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE ARMATURY ODZYSKU GLIKOLU

Zestawienie armatury i zaworów instalacji odzysku glikolu					
L.p.	Oznaczenie	Produkt	Wielkość	Ilość	Jednostka
1	BAV.1	Zawór kulowy	32	7	szt.
2	BAV.2	Zawór kulowy	25	5	szt.
2	STR.1	Filtr siatkowy gwintowany	40	2	szt.
3	NRV.1	Zawór zwrotny	25	1	szt.
	NRV.2	Zawór zwrotny	32	1	szt.
4	BLV.1	Zawór równoważący gwintowany	25	1	szt.
	BLV.2	Zawór równoważący gwintowany	20	1	szt.
5	EXJ.1	Króciec elastyczny	32	6	szt.
	EXJ.2	Króciec elastyczny	25	4	szt.
6	SVA.OG.A	Zawór bezpieczeństwa	DN20/3bar	1	szt.
7	EVA.OG.A	Naczynie wzbiorcze	18l Pmax=10 bar	1	szt.
8	-	Odpowietrzenia i odwodnienia zgodnie ze schematami	-		-
9	-	Termometry i manometry zgodnie ze schematami	-		-

OSTATECZNY DOBÓR ZABEZPIECZEŃ NALEŻY DOKONAĆ PO KOŃCOWYM WYBORZE URZĄDZEŃ.

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.