

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-WOD-EA-ZES-ZZ-0009-A0
	Tytuł	ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI WODNEJ I HYDRANTOWEJ - BUDYNEK A

L.p.	Urządzenie	Poziom	Nr pom.	Oznaczenie	Pe	Prąd znamionowy	Zasilanie	Masa	Ilość
-	-	-	-	-	kW	A	V/Hz	Kg	Szt
1	Hydrofor	-1	A.U1.T05 HYDROFOR I POM. WODOMIERZY	ZH/WZ	3x4	7,90	3~400V/50Hz	320	1
2	Hydrofor	-1	A.U1.T05 HYDROFOR I POM. WODOMIERZY	ZH/HYD	3x7,5	13,70	3~400V/50Hz	557	1
3	Centrala deszczowa	-1	A.U1.T05 POM. POMP DO PODLEWANIA	-	1,55 kW	10	1~230V/50Hz	-	1
4	Pompa wspomagająca centrali deszczowej	-1	ZBIORNIK WODY DESZCZOWEJ	-	0,55	3,6	1~230V/50Hz	9,9	1
5	Automat czasowy do płukania wstecznego	-	A.U1.T05 POM. POMP DO PODLEWANIA	-	0,01	-	1~230V/50Hz	-	1
6	Pompa cyrkulacji cwu	-1	A.U1.T01 POM. POMP CIEPŁA	P.CYRK	0,02	0,26	1~230V/50Hz	1,3	1
7	Pompa wody zimnej	-1	A.U1.T01 POM. POMP CIEPŁA	P.WZ	0,12	1	1~230V/50Hz	4,3	1
8	Zbiornik cwu	-1	A.U1.T01 POM. POMP CIEPŁA	BUT. CWU	-	-	-	550	3

UWAGA:

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.

Dopuszcza się zmianę producenta, pod warunkiem, że urządzenia będą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż parametry urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy zmianie producenta dokonać odpowiednich obliczeń i ponownych doborów urządzeń.