

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0042-A1
	Tytuł	ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI

L.p.	Urządzenie	Typ jednostki	Wymagana moc chłodnicza na jednostkę	Poziom	Nr pom.	Oznaczenie	Szacowana Pe	Prąd znamionowy	Zasilanie	Masa	Liczba	Orientacyjna długość przewodów chłodniczych
-	-	-	kW	-	-	-	kW	A	V/Hz	Kg	Szt.	m.
1	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	10,1	-1	A.U1.T02	JW/U/02 JW/U/02'	-	-	220- 240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	19	2	50
2	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	1,0	-1	A.U1.T03	JW/U/03	-	-	220- 240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	13	1	45
3	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	1,0	-1	A.U1.T08	JW/U/08	-	-	220- 240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	19	1	55
4	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	1,0	-1	A.U1.T16	JW/U/16	-	-	220- 240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	13	1	45

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0042-A1
	Tytuł	ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI

5	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Kanałowa	13,3	-1	A.U1.K01	JW/U/K01 JW/U/K01'	-	-	220-240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	83	2	65
6	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	1,0	-1	A.U1.T17	JW/U/17	-	-	220-240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	11	1	25
7	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	2,6	0	A.P0.O10	JW/0/10	-	-	220-240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	13	1	35
8	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji	Ścienna	2,6	1	A.P1.T01	JW/1/01	-	-	220-240V/1/50Hz (zasilane z agregatu zewnętrznego)	11	1	20
9	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Sparowana z wewnętrzną j. naścienną	-	2	-	JZ/U/02 JZ/U/02' JZ/U/08	3,45	17,10	380-415V/3/50Hz	100	3	!
10	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Sparowana z wewnętrzną j. naścienną	-	2	-	JZ/U/17 JZ/1/01	0,87	15	220-240V/1/50Hz	43	2	!
11	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Sparowana z wewnętrzną j. naścienną	-	2	-	JZ/U/03 JZ/U/16 JZ/0/10	2,4	25	220-240V/1/50Hz	75	3	!
12	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Sparowana z wewnętrzną j. kanałową	-	2	-	JZ/U/K01 JZ/U/K01'	6,66	31,25	380-415/3/50Hz	154	2	!

PROJEKT	KOMPLEKS SPORTOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH Budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą sportową i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną.	
ZAŁĄCZNIK	Nr	245-PW-OGR-EA-ZES-ZZ-0042-A1
	Tytuł	ZESTAWIENIE JEDNOSTEK KLIMATYZACJI

---

**UWAGA:**

Zestawienia należy rozpatrywać łącznie z rysunkami i opisem technicznym oraz innymi projektami branżowymi.

Powyższe zestawienie stanowi pomoc do ofertowania prac, nie jest podstawą do zamówienia materiałów.

Urządzenia winny być dostarczone i zainstalowane z wszelkimi niezbędnymi akcesoriami, okablowaniem, orurowaniem i osprzętem wymaganymi do ich prawidłowej pracy.