



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 19 września 2025r.

BZP.271.20.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Budowa basenu pływackiego w Piekarach Śląskich

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 3, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2, 5 i 6 *ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i jednocześnie dokonuje modyfikacji jak niżej. Pytania są numerowane według kolejności wpływu. Poniżej znajdują się tylko pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 223

W opisie konstrukcji odnajdujemy zapis: We wszystkich ścianach murowanych należy wykonać wieńce żelbetowe, zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 ze stali B500B oraz strzemionami #6 i #8 z tego samego gatunku stali. Prosimy o informacje czy zbrojenie jest uwzględnione w tabelarycznych zestawieniach stali.

Odpowiedź:

Aktualizacja rozwiązania dla ścian murowanych została przedstawiona na rysunkach i opisie technicznym przywołanych w odpowiedzi na pytanie nr 262. Załączone do pytania nr 262 rysunki posiadają tabelaryczne zestawienia stali w tym tej potrzebnej do wykonania zbrojenia wieńców żelbetowych murów.

Pytanie 224

W opisie konstrukcji odnajdujemy zapis: We wszystkich ścianach murowanych należy wykonać wieńce żelbetowe, zbrojone podłużnie prętami #12 i #16 ze stali B500B oraz strzemionami #6 i #8 z tego samego gatunku stali. Prosimy o potwierdzenie, że na wszystkich ścianach murowanych gr. 18 cm należy uwzględnić wieńce żelbetowe.

Odpowiedź:

Miejsca, gdzie dla ścian murowanych należy wykonać wieńce żelbetowe oraz sposób ich wykonania należy przyjmować zgodnie z rysunkami i opisem załączonymi do pytania nr 262.

Pytanie 246

Rysunki części konstrukcyjnej. Nie określono rodzaju materiału dla przegród murowanych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedź:

Rodzaj materiałów dla przegród murowych został wskazany na rysunkach oraz w części opisowej projektu załączonych do odpowiedzi na pytanie nr 262.

Pytanie 262

Część konstrukcyjna. Nie odnajduję w dokumentacji, które konkretnie mury i w jakiej technologii mają zostać wykonane. Proszę o uszczegółowienie opracowania oraz uzupełnienie rysunków o wymagane miejsca występowania wieńców i rdzeni w przegrodach, o których mowa w części opisowej.

Odpowiedź:

Zakres koniecznych do wykonania murów oraz wiązanych z nimi wieńców, rdzeni i nadproży należy przyjmować zgodnie z projektem architektury i konstrukcji łącznie. W uzupełnieniu przekazujemy nowe rysunki przedstawiające sposób ich wykonania:

- 245-PW-KON-EA-RZU-B1-2106-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...1
cz.1 - 17.09.2025 r. (262)

- 245-PW-KON-EA-RZU-B1-2107-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...1
cz.2 - 18.09.2025 r. (262)

- 245-PW-KON-EA-RZU-00-2108-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...rterze - 17.09.2025 r. (262)

- 245-PW-KON-EA-RZU-01-2109-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...mie +1 - 17.09.2025 r. (262)

- 245-PW-KON-EA-RZU-RF-2110-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...(dach) - 18.09.2025 r. (262)

Ponadto załączamy wyciąg z zaktualizowanego opisu technicznego branży konstrukcyjnej fazy wykonawczej odnoszący się do konstrukcji murowych:

6.14. ŚCIANY NIENOŚNE

Ściany nienośne należy wykonać, jako murowane z bloczków silikatowych o grubości 18 i 20 cm oraz technologii lekkich ścian działowych wykonanych w suchej zabudowie. Należy je wykonać z elementów murowych silikatowych (wapienno-piaskowych) klasy 15 (elementy murowe grupy 1), zgodnych z PN-EN 771-2 lub równoważnej, kategorii I (wymagany certyfikat producenta), należy zastosować zaprawę minimum klasy M10.

W przypadku murowanych ścian prostych pozbawionych usztywnień poprzecznych należy stosować dodatkowo trzpienie żelbetowe usztywniające ściany. Pręty startowe trzpieni #16 wklejane w płytę stropową bądź fundamentową na żywicę epoksydową. Trzpienie można łączyć ze ścianami na strzypia lub łączniki mechaniczne wg PN-EN 845-1 lub równoważnej. Dopuszczalne odchyłki wykonawcze według PN-EN 1996-2

lub równoważnej. Dopuszczalne wykonywanie bruzd wg PN-EN 1996-1-1 lub równoważnej.

W przypadku wykonania ścian murowanych w pierwszej kolejności przed trzpieniami usztywniającymi, ścianę należy zabezpieczyć przed utratą stateczności do czasu wykonania trzpieni żelbetowych.

Nadproża należy wykonać, jako żelbetowe. Dopuszcza się zastosowanie nadproży np. wykonywanych w U-kształtkach lub podwójnych typy L19 dla odporności ogniowej do R60 włącznie nad otworami, dla których w dokumentacji projektowej nie zostało wydane indywidualne rozwiązanie projektowe (zbrojenie i przekrój belki). Nadproża żelbetowe oraz prefabrykowane należy wykonać zgodnie z detalami przedstawionymi na rysunkach wymienionych poniżej.

Nienośne ściany murowane należy oddylać od stropów, wysokość dylatacji 30mm. Dylatacje należy wypełnić zgodnie z wymogami fizyki budowli oraz z uwzględnieniem operatu ppoż.

W miejscach wskazanych na rysunku w ścianach murowanych należy wykonać wieńce żelbetowe oraz nadproża, zbrojone podłużnie prętami #10, #12, #14 i #16 ze stali B500SP oraz strzemionami #8 z tego samego gatunku stali. Usytuowanie wieńców i trzpieni zgodnie z rysunkiem: 245-PW-KON-EA-RZU-ZZ-2106, 245-PW-KON-EA-RZU-ZZ-2107, 245-PW-KON-EA-RZU-ZZ-2108, 245-PW-KON-EA-RZU-ZZ-2109, 245-PW-KON-EA-RZU-ZZ-2110.

Nie dopuszcza się murowania ścian działowych na podstemplowanym stropie.

Pozostałe zmiany SWZ

I. Rozdział XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Dotychczasowa treść zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

Wykonawca jest związany ofertą począwszy od dnia składania ofert do dnia:

3 lutego 2026 r.

II. Rozdział XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy przekazać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej w sposób opisany w rozdziale XIV w terminie

do godz. 10: 00 w dniu 6 listopada 2025 r.

III. Rozdział XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi
o godz. 10: 30 w dniu 6 listopada 2025 r.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Załączniki:

245-PW-KON-EA-RZU-B1-2107-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...1
cz.2 - 18.09.2025 r. (262)

245-PW-KON-EA-RZU-01-2109-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i
nad...mie +1 - 17.09.2025 r. (262)

245-PW-KON-EA-RZU-B1-2106-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...1
cz.1 - 17.09.2025 r. (262)

245-PW-KON-EA-RZU-B1-2107-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i nad...1
cz.2 - 18.09.2025 r. (262)

245-PW-KON-EA-RZU-RF-2110-A2-Budynek A - zbrojenie trzpieni, wieńców i
nad...(dach) - 18.09.2025 r. (262)