

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice

Adres do korespondencji
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



Data pisma: 26.06.2025 r.
Nr pisma: TD25-06-0432647-01
Sprawa: WP/092495/2023/O11R08
Kontakt: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Dotyczy: uzgodnienia projektu zabezpieczeń dla obiektu: kompleks sportowy z układem kogeneracyjnym i elektrownią fotowoltaiczną między ul. Solidarności i Wyszyńskiego, 41-940 Piekary Śląskie zgodnie z Warunkami Przyłączenia nr WP/092495/2023/O11R08 z dnia 29.10.2024r. (aktualizacja nr 2)

W odpowiedzi na przedłożone opracowanie pt. „Projekt wykonawczy: branża elektryczna – obwody wtórne: Kompleks Sportowy w Piekarach Śląskich” opiniujemy w/w dokumentację w zakresie zabezpieczeń i telemechaniki bez uwag pod warunkiem dostarczenia protokołu z pomiaru propagacji fal TETRA. W celu przeprowadzenia w/w pomiarów oraz aktualizacji systemu dyspozytorskiego SCADA o schemat przyłączanego obiektu należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za koordynację przyłączenia wskazaną w umowie.

Ponadto nadmieniamy, że sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji dla obiektu będzie możliwe po:

- wywiązaniu się Podmiotu przyłączanego (Inwestora) z zobowiązań zawartych w podpisanej Umowie o przyłączenie;
- zrealizowaniu układu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczeń;
- uzyskaniu przez Przyłączany Podmiot „Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie” wynikającego z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci. Procedura uzyskania „Ostatecznego pozwolenia na użytkowanie”, w tym zasady sprawdzenia jednostki wytwórczej i przeprowadzenie testów sprawdzających, dostępna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl;
- zawarciu Umowy o świadczenie usług dystrybucji bądź Umowy kompleksowej na dostarczenie energii elektrycznej dla zasilania potrzeb własnych obiektu oraz po zawarciu Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla wyprowadzenia mocy z jednostki wytwórczej.

Z poważaniem

Kopia: OMR (a/a)