



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

📍 Komenského 50, 042 48 Košice

☎ Call centrum: 055/795 27 77

✉ E-mail: zakaznik@vodarne.eu

🌐 www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Všetkým zaradeným záujemcom

V Košiciach dňa 07.06.2024

VEC

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 24.05.2024 vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „*Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete*“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 75 s názvom: DNS VAKM výzva 75/2024 pre závod Košice .

Dňa 06.06.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázky, na ktoré Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie.

Otázka č. 1:

Vo Výzve č.75/2024 Závod Košice - Príloha c. 1 - Opis, CP - Časť č. 1 máte uvedené:

Pol.č.104 Tvarovka PVC prechod kamenina/PVC d315 na rúru KGUS = 4ks

Na základe informácií od výrobcov / dodávateľov o dostupnosti, sme obdržali vyjadrenie, že uvedená tvarovka je dlhodobo nedostupná a nevedia nám potvrdiť ani približný termín výroby ani cenu. Žiadame o vyjadrenie.

Tento problém sme už v minulosti riešili, navrhujeme použiť inú tvarovku, ktorá spĺňa technické podmienky, napr. Pružné spojky VIP SEAL VAC, alebo - Spojka AWACONNECT Flex+ Typ 315 + EAR, rozsah upínania 315 - 389 mm + - Set momentových kľúčov 6-30Nm, príp. niečo podobné.

Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom

Otázka č. 2:

Dobrý deň,

vzhľadom k tomu, že položka č. 104 Tvarovka PVC prechod kamenina/PVC d315 na rúru KGUS sa podľa výrobcu už nevyrába, nie je možné ju dodať. Navrhujeme ju preto vyradiť a zameniť za pružnú spojku VAC 335-360/295-320, ktorú viete zaradiť do Časti 2 - necertifikované tovary. Tá sa vyrába a je dostupná.

O tejto istej položke sme vám písali už skôr v súťaži 27 Časť 1, preto vám navrhujeme vyradiť a nezaraďovať už nikdy položku Tvarovka PVC prechod kamenina/PVC d315 na rúru KGUS v budúcnosti do ďalších súťaží. Stále ju môžete nahrádzať položkou Pružná spojka VAC 335-360/295-320 v Časti 2.

Príjemný deň

Odpoveď Obstarávateľa na otázku:

Dobrý deň,

týmto Vám oznamujeme, že došlo k zmene špecifikácie položky č. 104 - Tvarovka PVC prechod kamenina/PVC d315 na rúru KGUS v množstve 4 ks z Prílohy č. 1 – Opis CP – Časť 1, kde bola táto položka z Prílohy č. 1 – Opis CP – Časť 1 odstránená. Zároveň bola v Prílohe č. 1 – Opis CP – Časť 2 doplnená nová položka č. 26 - Univerzálna kanalizačná prechodová spojka, manžeta A: 335 - 360mm, manžeta B: 295 - 320mm, materiál spojky guma EPDM, spoje utesnené páskou z nerezovej ocele v množstve 4 ks ako náhrada (zmena) za položku č. 104 z Prílohy č. 1 – Opis CP – Časť 1.

Obstarávateľ vo vzťahu na vykonanú zmenu predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 10.06.2024 do 10:00. Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý dokument Výzva na predkladanie ponúk, Príloha č. 1 – Opis CP – Časť 1 a Príloha č. 1 – Opis CP – Časť 2.

S pozdravom