

ZP.4/2024

Informacja dla Wykonawców 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia: **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego w Gminie Pawonków**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie:

Zwracam się z zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ, gdzie Zamawiający zapisuje parametr dla opraw LED: "•Oprawa musi być wyposażona w regulowany uchwyt (wyposażenie oprawy lub dodatkowy element) umożliwiający jej regulację w zakresie minimum 90 stopni, dostosowany zarówno do wysięgnika o średnicy max 60 mm jak i do bezpośredniego montażu na słupie. " Czy jako regulację w zakresie minimum 90° Zamawiający rozumie oprawę LED która daje możliwość instalacji na wysięgniku oraz na słupie pionowym, poprzez zmianę położenia uchwyty oprawy LED względem oprawy LED w zakresie min.90° .

Czy oprawa LED o zakresie instalacji na wysięgniku $-25^{\circ}/+10^{\circ}$ oraz za pomocą tego samego uchwyty obróconego o 90° na słupie pionowym $-5^{\circ}/+25^{\circ}$ w opinii Zamawiającego spełni postawiony wymóg?

Czy Zamawiający dopuści oprawy LED z układem optycznym soczewkowym wykonanym z PMMA?

Zamawiający oczekuje przedstawienie wraz z ofertą oczekiwanych certyfikatów i dopuszczeń CE, czy oczekują więc dołączenie wraz z ofertą Certyfikatów ENEC oraz ENEC+?

Odpowiedź:

Jako regulację w zakresie minimum 90° Zamawiający rozumie oprawę LED, która daje możliwość instalacji na wysięgniku oraz na słupie pionowym, poprzez zmianę położenia uchwyty oprawy LED względem oprawy LED w zakresie min.90°

W opinii Zamawiającego podany przykład regulacji oprawy LED spełnia postawiony wymóg będący treścią wystosowanego pytania o ile sam uchwyt dostosowany jest do wysięgnika o średnicy max 60 mm

Zgodnie z treścią SWZ oraz OPZ, Zamawiający dopuszcza oprawy LED z układem optycznym soczewkowym wykonanym z PMMA

Zamawiający oczekuje wraz z ofertą dołączenia dopuszczenia (certyfikatu) CE oraz dołączenia certyfikatu ENEC jednocześnie wskazując jakimi certyfikatami oprawa powinna się legitymizować zgodnie z zapisami w SWZ oraz OPZ.

Joanna Wons-Kleta
Wójtka Gminy Pawonków
/ – podpisano elektronicznie/