



WÓJT GMINY BRZozIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 01.07.2024 r.

Nr postępowania: IR.271.5.5.2024

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz., 1605), Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie zadania należy przyjąć kierownika budowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W przypadku dostawy z montażem (część od nr 1 do 4), kierownik budowy nie jest wymagany. W przypadku robót budowlanych (część nr 5) – Zamawiający wymaga ustanowienia kierownika budowy (załącznik do SWZ nr 9 – wzór umowy - § 6).

Pytanie nr 3:

Czy w zakresie zadania należy wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W zakresie zadania należy wykonać inwentaryzację powykonawczą geodezyjną zgodnie z:
część nr od 1 do 4 – załącznik do SWZ nr 8, § 8 ust. 2;
część nr 5 – załącznik do SWZ nr 9, § 10 ust. 5pkt. 1.

Pytanie nr 4:

Czy humusowanie i nawiezienie czarnoziemem wykonać grubości 20 cm jak w przedmiarze czy 5 cm jak w projekcie? Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy przyjąć 20cm humusu (tak jak w kosztorysie).

Pytanie nr 5:

Proszę o informację, czy dopuszczą Państwo wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku sianego o frakcji 0-2.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania bezpiecznej nawierzchni z piasku sianego o frakcji 0-2.

z up. WÓJTA

Grażyna Grzecznowska

Sekretarz Gminy