

Riešené sú ovody
E 01,02,03, 18,23
E Z
1x ZS
2Xx ZS
1x ZS

2xN2xH 3Cx2,5
3xN2xH 3Cx2,5
2xN2xH 3Cx2,5
1xN2xH 4Gx1,5 – STOP
1xN2xH 3Cx2,5
1xN2xH 3Cx2,5
1xN2xH 3Cx2,5

8 x kablo v podlahe– pre kuchyňu
2 x kablo v podlahe– bar

Všetky kablo vedenia budú v podlahe – pre kuchyňu
10 x kablo v podlahe a v prietore baru v lište Legrand na podlahe – bar
10 x kablo bude vyvedené po stene na strop nad varňu / múka
a tam bude po posuvnom ramene spustený kábel dole zs

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m^2)
1.8	UČEBŇA STOLOVANIA	
1.9	CVIČNÁ KUCHYŇA	49.83
1.10	SKLADOVACÍ PRIESTOR	10.02

PÔDORYS

POZNÁMKA:

NAPÄTOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz 230/400V ,TN–S
OCHRANA V ZMYSLE STN 33 2000–4–41
čl. 413 : PRI PORUCHE
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
PROSTREDIE: AD1 ZÁKLADNÉ OBYČAJNÉ
AD3 – VLHKÉ KUCHYŇA
AD2 POD PRÍSTREŠKOM
AD3 VONKAJŠIE

LEGENDA :

- VEDENIE PRE ZÁSUVKY N2XH 3Cx2,5 mm
- KRABICA PRÍSTROJOVÁ ŠKATUĽOVÁ ROZVODKA
- ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENÁ
- MRAZNIČKA 767W/230V S VYPÍNAČOM CHLADNIČKA 244W/230V S VYPÍNAČOM KÁBEL N2XH 3Cx2,5 mm^2
- SPORÁKOVÝ VYPÍNAČ 20A VÝK. VYPÍNAČ S25 JS V PVC SKRINKE
- 3–FÁZ. ZÁSUVKA 16A/400V, IP44 VEDENIE N2XH – 5Cx4,0 mm^2
- ELEKTRICKÝ SPOTREBIČ 2,5kW/230V VEDENIE N2XH 3Cx2,5 mm^2
- DIGESTOR SO SVIETIDLOM 350W KÁBEL N2XH 3Cx1,5 mm^2
- ROZVÁDZAČ 1.NP POSCHODIA ROZVÁDZAČ RO2–1
- EPS–EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA

Index zmeny		
	Dátum	Meno
Investor	Stredná odborná škola techniky a služieb	
	Laskomerského č.3, 977 01 Brezno	
Stupen	PROJEKT STAVEBNÉ POVOLENIE	
Profesia	TECHNOLOGICKÉ VYBAVENIE STAVBY	
Navrhol	Ing. A. Rosík	
Vypracoval	Ing. A. Rosík	
Kontroloval	T. Pepich	
Dátum	08 / 2023	
Formát	x fA4	
Merítko	N	
Číslo vykresu :	SO-308-02-02	

Ing. Anton ROSÍK
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

Názov celku :
Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania
Kú : Brezno, parcela č. 3247 / 8, 11, 14
SO.02 - Cvičná kuchyňa a učebňa stolovania

Názov vykresu :
ELEKTROINŠTALÁCIA
ZÁSUVKOVÁ INŠTALÁCIA CVIČNEJ KUCHYNE