



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.1	CHODBA	71.56
1.2	ÚČEBŇA METROLOGIE 1	55.92
1.3	ÚČEBŇA METROLOGIE 2	26.09
1.4	ÚČEBŇA ELEKTROTECHNIKY A APLIKOVANEJ ELEKTRONIKY	65.09
1.5	SKLADOVACÍ PRIESTOR	16.74
1.6	ÚČEBŇA ROBOTIKY, SIEŤOVÝCH TECHNOLOGIÍ A PRVKOV	50.48
1.7	MULTIMEDIÁLNA ÚČEBŇA	44.51

VŠETKY VYPÍNAČE UMIESŤIŤ DO VÝŠKY 120cm NA UROVEŇ PODLAHY
VYPÍNAČ VO WC UMIESŤIŤ 120cm NAD UROVEŇ PODLAHY
SVETIDLÁ V ÚČEBŇACH OSADIŤ DO VÝŠKY 2,5m NAD UROVEŇ PODLAHY
SVETIDLÁ NA CHODBE OSADIŤ DO VÝŠKY 2,7m NAD UROVEŇ PODLAHY
— SVETIDLÁ VO WC OSADIŤ DO VÝŠKY 2,7m NAD UROVEŇ PODLAHY

PD slúži pre vydanie stavebného povolenia a neomrádza PD pre realizáciu stavby

Index zmeny		
	Dátum	Meno
Investor	Stredná odborná škola techniky a služieb	
	Laskomerského 8.3, 977 01 Brezno	
Stupen	PROJEKT STAVEBNÉ POVOLENIE	
Profesia	TECHNOLÓGIE VYBAVIE STAVBY	
Navrhol	Ing. A. Rosík	
Vyraboval	Ing. A. Rosík	
Kontroloval	T. Pepich	
Dátum	08 / 2023	
Formát	x A4	
Meritko	N	

Ing. Anton ROSÍK
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Názov celku : Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania
Kú: Brezno, parcela č. 3247 / 8, 11, 14
SO.01 - učebne
Názov výkresu : ELEKTROINŠTALÁCIA
Svetelná inštalácia odborných učební

LEGENDA :

- VEDENIE PRE SVETLO

N2xH 30x1,5
N2xH 50x1,5
N2xH 40x1,5
- SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ NÁSTENNÉ

1x60W, IP20, INTERIEROVÉ IP20
- SVETIDLO ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ

1x60W IP20, INTERIEROVÉ IP20
- SVETIDLO ŽIARIKOVÉ STROPNÉ

INTERIEROVÉ ,IP 20, 2x36W
- SNÍMAČ POHĽBU 110 ZABER

110V, 2x36W
- SVETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA

S BATERIOU S POPISOM
- KRABICA PRÍSTROJOVÁ

ŠKATULCOVÁ ROZVODKA
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ

ZAPUSŤENÝ 10A/ IP20
- STREDNÝ PREPÍNAČ

ZAPUSŤENÝ 10A/ IP20
- SERVOVÝ VYPÍNAČ

ZAPUSŤENÝ 10A/ IP20
- TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ
- ROZVADZAČ 1NP POSCHODIA

ROZVADZAČ RM1.1, 1.2, 1.3 a RM1.4

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA

- 3PEN~50Hz 230/400V ,TN-C

3PEN~50Hz 230/400V ,TN-C-S

1NPE~50Hz 230V ,TN-S
- A : požiadavka na základnú ochranu (priamy dotyk)

podľa čl. 411.2 a príloha A a B

či A.1 základná izolácia živých častí

či A.2 zariadeniami alebo krytmi

či A.3 prekážkami

či A.4 umiestnením mimo dosah
- B : požiadavka na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)

podľa čl. 411.3

či b.411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

či b.411.3.2 samostatné odpojenie pri poruche

či b.411.3.3 doplnková ochrana

C : systém TN podľa čl. 411.4 (str 33 2000-4-41)
- POZNÁMKA:

PROSTREDE: AD1 ZÁKLADNÉ OBYČAJNÉ

AD4 VONKAJŠIE

AD2 POD PRÍSTREŠKOM