

Tabuľka č.2 :

ZOZNAM ZDROJOV ÚNIKU

Stavba :		REKONŠTRUKCIA KOTOLNE GYMNÁZIUM J. CHALUPKU, BREZNO										súvisiaci v.č. : 01			
1	2	3	4	5	6		7	8			9	10	11	12	13
	Zdroj úniku			Horľavá látka				Vetranie			Výbušný priestor				
Číslo	Opis	Umiestnenie	Stupeň úniku 1)	Ozn. 2)	Prevádzková teplota a tlak		Skupenstvo 3)	Typ 4)	Stupeň	Prevádzková pohotovosť	Typ zóny 0-1-2	Rozsah zóny v m		Odkaz	Ďalšie informácie a poznámky
					°C	kPa, MPa						vertikálne	horizontálne		
1.	Rozoberateľné závitové a prírubové spoje plynového technologického zariadenia pre skrinku podružného merania plynu	Skrinka podružného merania plynu	S	ZP médium 1	-15 až 35	100kPa	P	P	stredný	postačujúca	2	-	-		v celom priestore skrine
2.	Vetracie otvory typu A, B (dvere a otvory pre skrinku)	Vonkajší priestor	S	ZP médium 1	-15 až 35	100kPa	P	P	stredný	dobrá	2	1,33m	1,33m		vonkajší priestor pred dverami a okolo otvorov na skrinke
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															

- 1) T-trvalý, P-primárny, S-sekundárny
- 2) Viď tab.č. 1 protokolu
- 3) P-plyn, K-kvapalina, KP-skvapalnený plyn, PL-pevná látka
- 4) P-prirodzené, N-nútené
- 5) Bez nebezpečenstva výbuchu - zóna 2NE