

NAPATOVA SUSTAVA 1+NPE str. 50 Hz, 230V/TN-S

PROSTREDIE PODLA PROTOKOLU VONKAJSICH VPLYVOV V ZMYSLE STN EN 60079-10-1 A STN EN 60079-14

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPATIM SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA KRYTMI A IZOLACIOU

LEGENDA

- KABLOVE ROZVODY ULOZENE NA NIEDAX LISTACH
- NASTENNA PLASTOVA ROZVODNICA
- REGULÁCIA MaR
  - 1x VITOTRONIC 300-K typ MW1B,
  - 4x VITOTRONIC 100, typ GC7B
- OCHRANNE POSPOJOVANIE / FeZn priem. 10, CY6 ZZ / PRIPOJ. NA ROZVOD POSPOJ.
- NASTENNA ZASUVKA Z PH 230V/50Hz, 10A V KRABICI IP 54
- HAV. TLACITKO V SKRINKE ZO SKLOM
- LED SVIETIDLO LÍNIOVÉ , EUROPA-LED 33W, IP 66
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ V KRABICI IP 54
- STRIEDAVÝ VYPÍNAČ V KRABICI IP 54
- IND.CH4 ČIDLO INDIKÁTORU ZEMNÉHO PLYNU

POZNÁMKA

Označenia zariadení uvedené v projekte slúžia len pre určenie technických parametrov zariadení. V prípade potreby je možné zmeniť výrobcu, alebo výrobok za predpokladu dodržania rovnakých, alebo lepších technických parametrov určených označením výrobku.

VYPRACOVAL	MAKO	HLAVNY PROJEKTANT	
ZODPOVEDNY PROJEKTANT	KOTRLE	VEDUCI PROJEKTANT	
MIESTO STAVBY	BREZNO		
INVESTOR	GYMNÁZIUM J. CHALUPKU, BREZNO		
NAZOV STAVBY	**REKONŠTRUKCIA KOTOLNE GYMNÁZIUM J. CHALUPKU, BREZNO**	DATUM	04/2024
		STUPEN	PS
	SO-01 PLYNOVA KOTOLNA	FORMAT	A3
CAST	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA	1 : 50
NAZOV VYKRESU	DISPOZÍCIA KOTOLNE - ELEKTRO	ARCHIVNE CISLO	V.č. 1

CISLO KOPIE