

ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE
(Tauron Dystrybucja S.A.)

Kabel e.en. 0,6/1kV

ZŁĄCZE GŁÓWNE ZG

Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze RPOŻ
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZKM1
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZKM2
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZKM3
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZKM4
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZKM5
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZKM6
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Złącze ZS1

Agregat prądotwórczy
zewnętrzny, 275 kVA

Kabel e.en. 0,6/1kV

UWAGI:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami
m. in. rysunkami, opisami technicznymi.

ROZDZIELNICA
GŁÓWNA RG

budynek administracyjno-szatniowy

- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Rozdzielnica R1
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Rozdzielnica R2
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Rozdzielnica R3
- Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

Rozdzielnica RK


ZŁĄCZE PWP
ZESTAW PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU
(teren zewnętrzny)

Kabel elektroenergetyczny
0,6/1kV

PPWP SO

NHXX FE180/E90 7x1,5

NHXX FE180/E90 2x1,5

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
	Sprawdzał:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Lokalizacja:	T. Kościuszki 1, 34-120 Andrychów dz. nr 842/5: 842/7 odr.: Andrychów- miasto [121801_4.0001] Jedn. ewiden: Andrychów- Miasto		
	Nazwa projektu/Obiekt:	ETAP 1 - Zagospodarowanie terenu Stadion "BESKID" w Andrychowie" rozbiórka, przebudowa, budowa obiektówbudowlanych na terenie stadionu "BESKID" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie		
	Inwestor:	Nazwa rysunku: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA		
Gmina Andrychów ul. Rynek 15 34-120 Andrychów	Faza projektu:	Projekt TECHNICZNY/WYKONAWCZY	Nr rysunku:	Nr egz.:
	Data: Czerwiec 2024r.	Skala:	E-01	
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita				