

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Farma HYZA a.s.

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia objektov chovných hál Farma HYZA a. s.“ ID 57903

V rámci žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej dňa 19.07.2024 systémom Josephine, Vám zasielame nasledovné :

Otázka č. 1:

Demontáž pôvodného zvodového systému - chyba vo VV a musí sa realizovať pred demontážou strešnej krytiny

Odpoveď:

Obstarávateľ nepovažuje za potrebné dopĺňať položku do výkazu výmer. Uchádzači cenu za demontáž pôvodného zvodového systému zahrnú do ceny položiek určených pre demontáž krytiny.

Otázka č. 2:

Bleskozvod:

- demontáž pôvodného bleskozvodu - musí sa realizovať pred demontážou strešnej krytiny
- dodávka a montáž nového bleskozvodu - nevieme či uvažujete v rámci tejto súťaže. Ak áno prosíme doplniť špecifikácie
- Zabezpečenie východiskovej revíznej správy bleskozvodov predmetných striech- ak sa s bleskozvodom uvažuje v tejto súťaži.

Odpoveď:

Investor pri zadávaní rozsahu projektu definoval, že demontáž pôvodného bleskozvodu a montáž nového bleskozvodu vrátane východiskovej revíznej správy nebude predmetom projektu, to znamená, že dodávka a montáž nového bleskozvodu nie sú a nebudú zahrnuté v súťaži. Objekty určené na realizáciu výmeny strešnej krytiny budú odovzdané úspešnému uchádzačovi bez pôvodného bleskozvodu.

Otázka č. 3:

Nakoľko podľa ZoD je zhotoviteľ povinný zabezpečiť roztriedenie, nakládku, prepravu a odovzdanie ostatného a nebezpečného odpadu na ďalšie nakladanie výlučne u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o odpadoch. Prosíme doplniť položky s potrebným množstvom do výkazu výmer. Odvoz odpadu. Príplatok za kilometre. Poplatok za skládku.

Odpoveď:

Investor pri zadávaní rozsahu projektu definoval , že odovzdanie , prepravu a likvidáciu demontovanej strešnej krytiny , časti pôvodného bleskozvodu a zvodového systému ako ostatný odpad bude riešiť výlučne u osôb oprávnených na nakladanie s odpadmi v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o odpadoch. Podľa projektovej dokumentácie nevzniknú odpady ktoré sú zaradené ako nebezpečné. V prípade ,že sa vyskytnú takéto odpady, ich likvidácia preprava a likvidácia bude definované ako navyše práce a bude sa postupovať v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) Zákona o odpadoch.

Otázka č. 4:

Pri halách, kde sa vymieňajú aj stenové panely vo VV chýbajú klampiarske prvky pri otvoroch (okná, vetracie prvky)

Odpoveď:

Klampiarske prvky pre potreby olemovania vzduchotechnických prvkov rieši investor v inom projekte, ktorý sa týka výmeny spomínaných vzduchotechnických zariadení a ktorý bude prebiehať súbežne s montážou stenových panelov .

Otázka č. 5:

V prípade montáže nových stenových panelov chýba v súťažných podkladoch informácia, či sa pôvodné opláštenie bude demontovať. Položka na demontáž chýba aj vo VV. Týka sa to fariem Šoporňa a Bačala. Ak sa nebude demontovať, pri obhliadke bolo zistené, že bude potrebné všade montovať oceľové výmeny. Týka sa to farmy Šoporňa, kde vo VV nie je uvedená podkonštrukcia z oceľových prvkov.

Odpoveď:

Pôvodné opláštenie sa nebude demontovať. Stenové panely sa nainštalujú v Šoporni na nosnú konštrukciu pôvodných panelov a v Bačale sa použije podkonštrukcia z oceľových prvkov.

UPOZORNENIE:

Týmto doplnením sa nezmenili pôvodné súťažné podklady.

Lehota na predkladanie ponúk stanovená do 09.08.2024 do 09:00 hod. **sa predlžuje** do termínu: 12.08.2024 do 09:00 hod a následne vyhodnotenie zákazky je plánované do 13.08.2024.

Považská Bystrica, 06.08.2024

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.