



Bratislava, 22.07.2024  
Všetkým záujemcom

### Vysvetlenie č.3

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke realizovanej nadlimitným postupom na predmet zákazky: „**Vykurovanie UVZ UK Modra Piesky**“, parc. č. 7715, k.ú. Modra – **vypracovanie PD** v rámci zriadeného DNS „Architektonické, projekčné a inžinierske služby – DNS“ boli doručené nasledovné otázky:

#### Otázky:

*V opise predmetu zákazky sa uvádza, že sa požaduje prehodnotiť počet vykurovacích telies, prípadne doplniť k telesám termostatické ventily a hlavice. Ma verejný obstarávateľ informáciu o predpokladanom počte, koľkých kusov radiátorov sa ma tato úprava týkať? Bude sa v tejto súvislosti vyžadovať aj hydraulické vykurovanie sústavy? Ak áno, sú k dispozícii nejaké povodne výkresy UK?*

#### Odpoveď:

V priestoroch objektu UVZ UK Modra Piesky je v súčasnosti osadených 60 ks vykurovacích telies. Požaduje sa na základe výpočtu tepelných strát posúdiť súčasný stav a navrhnúť optimálny počet vykurovacích telies. Požiadavka je hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s doplnením prislúchajúcich ventilov a termo-ovládania vykurovacieho telesa.

2/ Posledná dokumentácia úpravy UVZ UK Modra Piesky je dokumentácia skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia Učebno-výcvikového zariadenia UK Modra- Piesky“, ktorá obsahuje profesie- Stavebná časť, Zdravotechnika, Vykurovanie, Elektroinštalácia z roku 2006 a je k dispozícii v tlačenej forme k nahliadnutiu.

---

Mgr. Martin Dufala, PhD.  
vedúci oddelenia OCOZ