



všetkým uchádzačom zaradeným  
do DNS ID 29450

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SVO-RVO2-2024/000762-005

Vybavuje/linka  
Ing. Leokádia Mazureková/44310

Bratislava  
08.08.2024

Vec

**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 3**

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „**Klimatizačné zariadenia pre úrad MV SR a jednotlivé centrá podpory MV SR**“ v rámci dynamického nákupného systému „Elektrospotrebiče, klimatizácia, kuchynská a biela technika\_DNS“ Vám v súlade s §48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v prílohe zasielame vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil v elektronickom prostredí JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

**Otázka:**

Dobrý deň, chceli by sme sa informovať k súťaži „Klimatizačné zariadenia pre úrad MV SR a jednotlivé centrá podpory MV SR“, či verejný obstarávateľ akceptuje aj mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu pri uvedených klimatizačných zariadeniach. Zároveň by sme sa chceli informovať, či sa jedná o nástenné alebo kazetové klimatizačné zariadenia.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu. Jedná sa iba o nástenné klimatizačné zariadenia.

S pozdravom

.....  
Ing. Branislav Chlebana  
generálny riaditeľ  
Sekcia verejného obstarávania MV SR