



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO - 00305	Vybavuje/linka Mgr. Zuzana Šimková +421 940 636 723	Banská Bystrica 10.09.2024
-----------------------	--------------------------	---	-------------------------------

Vec

- 1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2**
- 2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 2**
- 3. Informácia o zmene lehôt č. 3**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: „Sanácia zosuvu cesty III/2771 Pavlovce – Sútor v ckm 2,575 – 2,585“
Druh postupu: nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 148/2024 dňa 31.07.2024 pod značkou oznámenia 18916 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 147 zo dňa 30.07.2024 pod č. oznámenia 2024/S 147 – 456464

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

1. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 16.08.2024 13:28:08 hod: Otázka č. 1:

Dobrý deň. Po preštudovaní súťažných podkladov k danej zákazke máme na obstarávateľa otázku – žiadosť o vysvetlenie. Vo výkaze výmer je požadované naceniť položku č.86, ktorá je v súlade s PD – betónové žľaby. Po dopytovaní a oslovení výrobcov a predajcov nám bola z dôvodu toho, že daný rozmer nemajú v programe výroby, ponúknutá alternatíva betónového žľabu – L 80/45/50. Na základe zistených skutočností Vás žiadame o vysvetlenie, či je možné použiť túto alternatívu.

Odpoveď č. 1.:

Pôvodná položka č. 86: 86 M 592270002400.S Odvodňovací žľab betónový "U" 700x600x500/500 je nesprávne uvedená vo výkaze výmer, vzhľadom nato verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer podľa Projektovej dokumentácie a prílohy č.3 nasledovne: v opravenom výkaze výmer pod položkou č. 89 je subsumovaná pôvodná

položka č. 86 teda: opravená položka č. **89 M 592270002400.S Odvodňovací žlab betónový "L" 500/500/600x700.**

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 27.08.2024 08:57:36 hod: Otázka č. 2

Nakoľko uchádzačom dostupná projektová dokumentácia neobsahuje projektové riešenie pre objekt kalovej jamy na výtoku priepustu a ani odvodňovacie potrubie s kontrolnými šachtami dĺžky 137m, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie tejto projektovej dokumentácie uchádzačom.

Odpoveď č. 2:

V prílohe č. 2 a č. 4 je uvedené, že objekt kalovej jamy, umiestnenie šácht a spádu potrubia nie je predmetom Projektovej dokumentácie a bude to riešiť dokumentácia DVP. Projektové riešenie vypracuje zhotoviteľ podľa pomerov na stavbe. Uchádzačom požadovaná Projektová dokumentácia odvodňovacieho potrubia dl. 137,0 m vrátane kontrolných šácht, (od výtokovej strany priepustu po recipient) je zahrnutá **v položke č. 107.**

Súčasne výkaz výmer obsahuje odborný odhad položiek na realizáciu odvodňovacieho potrubia v dĺžke 137 m a tiež osadenie kontrolných šácht (6 ks).

Otázka č. 3:

PD popisuje vo vzorovom priečnom reze aj osadenie smerových stĺpikov, budú tieto stĺpiky v rámci zákazky osádzané? ak áno, žiadame ich dodávku aj montáž v potrebnom množstve doplniť do výkazu výmer.

Odpoveď č. 3:

Predmetný riešený úsek má polomer smerového oblúka R väčší ako 1250 m, v zmysle normy budú osadené 4 ks smerových stĺpikov, 2ks pred a 2ks za riešeným úsekom.

Smerové stĺpiky sú zahrnuté v nových doplnených položkách č. 82 a č. 83 vo výkaze výmer.

Otázka č. 4:

V projektovej dokumentácii sa v reze Drenážneho rebra - detailu nachádza osadenie štrkopiesku v hr. 200mm a drenážnej rúry DN 160, No vo výkaze výmer sa táto drenáž nenachádza, iba 100m pre drenáž nachádzajúcu sa pod betónovými žľabmi v tvare L. Z tohto dôvodu žiadame o doplnenie výkazu výmer o potrebné drenážne potrubie a obsyp štrkopieskom pre všetky drenážne rebrá.

Odpoveď č. 4:

Vo výkaze výmer nedopatrením chýba len flexodrenážna rúra DN160, ktorá je doplnená ako nová položka č. 38 (Trativody z flexodrenážnych rúr, DN160), obsypy a ostatné materiály sú vo výkaze výmer uvažované.

Otázka č. 5:

V rámci projektovej dokumentácie je navrhnuté osadenie zemných krajníc a tiež vrchnej vrstvy krajnice zo štrkodrvy fr. 0-32 hr. 100 mm. No vo výkaze výmer sa nachádza len položka pre zhotovenie zemných krajníc s výmerou súhlasnou s množstvom materiálnej položky pre dodávku štrkodrvy frakcie 0-22. Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie, pretože podľa nášho názoru ak by aj obstarávateľ zamenil štrkodrvu fr. 0-32 za fr. 0-22 tak vo výkaze výmer chýba položka pre realizáciu dosypania zemných krajníc, ktoré sa nachádza pod vrstvou ŠD hr. 100mm. žiadame preto o úpravu výkazu výmer a doplnenie položiek pre realizáciu zemných krajníc tak ako to rieši PD.

Odpoveď č. 5:

Realizácia zemných krajníc bude v zmysle vzorového priečného rezu zo štrkodrvy frakcie 0-32 mm, príloha č. 4 Projektovej dokumentácie, **zemné krajnice sú zahrnuté v položke č. 57 a položke č. 58.** Výkaz výmer bol zjednotený s projektovou dokumentáciou na štrkodrvu frakcie 0-32 mm.

Otázka č. 6:

Položky č. 42 a č. 43 z výkazu výmer - dodávka a montáž ocelového zábradlia má podľa nás chybné uvedenie (vyrátanú) výmeru, žiadame o vysvetlenie, respektíve o jej úpravu vo výkaze výmer podľa PD.

Odpoveď č. 6:

Dĺžka oceľového zábradlia v pôvodných položkách č. 42 a č.43 je meraná osovo nasledovne:

- výtok: 4,00 m - zábradlie na rímse
- vtok: 4,90 m - na kalovej jame, vrátane bráničky

Vo výkaze výmer je uvažované i so zábradlím kalovej jamy odborným odhadom na výtok. V opravenom výkaze výmer položky č. 43 a č. 44 obsahujú i rezervu, množstvo zostáva nezmenené.

Otázka č. 7:

Na základe kontroly výkazu výmer (pre položky č. 44 - Podkladová vrstva z betónu prostého vodo-stavebného C 25/30 pod dlažbu hr. do 100 mm s výmerou 18,64 m², a položky č. 53 - Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m², hr. 200 mm - s výmerou 7,4 m²) a projektovej dokumentácie, konkrétne výkres č. 04 Príloha.pdf kde je vyznačené pri čele priepustu spevnenie kamennou dlažbou hr. 0,2 m na bet. lôžku sa nazdávame že pre obe položky (č. 44 aj č. 53) je výmera nedostatočná a nepokryje realizáciu komplet všetkých týchto dlažieb, z tohto dôvodu žiadame obstarávateľa o úpravu výmer pre vyššie spomenuté položky tak aby pokryli celú realizáciu dlažby tak ako to rieši PD.

Odpoveď č. 7:

Pôvodné položky č. 44 a položka č. 53 sú uvedené správne.

Pôvodná položka č. 53 obsahuje 1 x dno kalovej jamy na vtoku 1,2 m², vyústenie z priepustu 1,5 m², uvažované je i s dnom predpokladanej kalovej jamy s odborným odhadom plochy na výtok 1,2 m². Rezerva vytvorená v rámci dlažby žľabu na výtok v položke je teda 3,5 m².

Pôvodná č. 44 obsahuje realizáciu dlažby pre všetky uvažované kužele. Rezerva v tejto položke 0,64 m².

V opravenom výkaze výmer je pôvodná položka č. 53 ako položka č. 54 a pôvodná položka č. 44 je ako položka č. 45. Množstvo zostáva nezmenené.

Otázka č. 8:

Z hľadiska logistiky pri realizácii prác, bude možné úplné uzavretie daného úseku komunikácie pri niektorých etapách realizácie stavby na nevyhnutný čas realizácie?

Odpoveď č. 8:

V technickej správe je uvedené:

„Postup výstavby si zvolí realizátor stavby. Všetky navrhované práce a dopravné obmedzenia budú realizované so súhlasom a súčinnosťou správcu komunikácie.“

„Obmedzenie dopravy ako i projekt dopravného značenia zabezpečí zhotoviteľ sanácie v spolupráci s objednávateľom. Projekt dopravného značenia nie je súčasťou predkladanej správy.“

„Stavenisko bude označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným ODI PZ.“

Dočasné dopravné značenie je vo výkaze výmer zahrnuté v položke č. 106.

*pozn. vzhľadom k doplneným položkám vo výkaze výmer na základe dotazov sa nepatrne mení aj položka č. 94 (pôvodne položka č. 92)

Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 10.09.2024 12:24:00 hod: Otázka č. 9:

Pol. č. 86 odvodňovací žľab betónový "U" 700x600x500/500 v počte kusov 282,8
Položka č. 86 odvodňovací žľab betónový "U" 700x600x500/500 (jedná sa o žľab v tvare „L“)
Rozmery tohto žľabu uvedené vo VV sú neštandardné, v ponukovom liste ich nemá žiaden dostupný certifikovaný výrobca. Existujú najbližšie k tomuto rozmeru žľabovky rovnakej dĺžky a podobných rozmerov, napríklad 800x550x450/500. Môže zhotoviteľ použiť rozmery betónového žľabu bežne dostupné, ako napríklad 800x550x450/500 s dodržaním predpísaných stavebno-technických vlastností? Resp. môže VO upraviť rozmery žľabovky v tvare „L“ podľa vlastnej špecifikácie tak, aby sa jednalo o bežne dostupný katalógový výrobok certifikovaného výrobcu?

Odpoveď č.9:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že odpoveď na otázku č. 9 je uvedená v odpovedi na otázku č. 1.

2. Informácia o zmene súťažných podkladov č. 2

V súvislosti vyššie uvedenými odpoveďami verejný obstarávateľ upravil Prílohu č. 2 súťažných podkladov – Výkaz výmer.

Verejný obstarávateľ predkladá:

- **Príloha č. 2 súťažných podkladov – Výkaz výmer – AKTUALIZÁCIA**

Predmetné zmeny, resp. doplnenia sú zapracované v **Prílohe č. 2 súťažných podkladov – Výkaz výmer – AKTUALIZÁCIA, vyznačené červenou farbou/bunkami.**

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

3. Informácia o zmene lehôt č. 3

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty na základe Informácie o zmene lehôt č. 2 zo dňa 05.09.2024:

Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2024 do 10:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 16.09.2024 o 12:00 hod.

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2024 do 10:00 hod.

Dátum otvárania ponúk: 23.09.2024 o 12:00 hod.

Zmena lehôt bude vykonaná aj formou korigenda oznámenia, ktorým bolo vyhlásené toto verejného obstarávanie.

S úctou,

Mgr. Zuzana Šimková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa