

Jeżewo, dnia 09.08.2024

Zn.spr.: ZG.270.3.7.2024

Do publicznej wiadomości**WYJŚNIENIE – ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł pn. : „ Wymiana kotła C.O. w budynku leśniczówki Czersk Świecki”, prowadzone na podstawie regulaminu zamawiania dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 23/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dąbrowa.

Numer nadany przez Zamawiającego: ZG.270.3.7.2024

Zamawiający – Nadleśnictwo Dąbrowa informuje, że w dniu 09.08.2024 r. wpłynęło ustne (telefoniczne) zapytanie do przedmiotowego postępowania o następującej treści:

„Czy pozycja nr 34 przedmiaru robót – tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonane mechanicznie, dotyczy naprawy istniejących tynków czy też położenia całkowicie nowych tynków na ścianach. Pozostałe dokumenty projektowe tej informacji nie zawierają”.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

1. Zamawiający informuje, że pozycja nr 34 dotyczy położenia całkowicie nowych tynków. W kalkulacji przedmiotowej pozycji kosztorysu należy uwzględnić także wszelkie prace przygotowawcze do położenia nowych tynków, po wykonanym montażu elementów instalacji C.O.

Z poważaniem

Do wiadomości

1. a/a
2. strona internetowa <https://josephine.proebiz.com/pl/tender/58668/summary>

Sprawę prowadzi :Kamil ZASADOWSKI, tel.:kom. 795 143 157, e-mail :kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl