



REZ     A—A'



# PÔDORYS




ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK	KLARTEC, spol. s r. o.
KL 40/1 (4)	Mikovíniho 8 917 01 Trnava

1 KOAGULAČNÁ BARIÉRA	ZAŤAŽENIE POKLOPU
2 USMERŇOVAČ NÁTOKU	
3 PLAVÁK	400kN
4 KOALESCENČNÝ FILTER	A=100    B=140
5 BETÓNOVÁ NÁDRŽ	
6 BETÓNOVÝ POKLOP	
7 BETÓNOVÁ SKRUŽ	NAJŤAŽŠÍ KUS 7,5 t
8 POKLOP 600	HĽBKA OSADENIA

POZNÁMKY:

- V NESTABILNÝCH PODMIENKACH, ALEBO V MIESTACH KDE DOCHÁDZA K POHYBU AUTOMOBILOV V BLÍZKOSTI OSADENEJ RŠ SA DOPORUČUJE PO CELOM OBVODE A PO CELEJ VÝŠKE ŠACHTU SPEVNÍŤ
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ NA VONKAJŠOM VODOVODE/KANALIZÁCII JE POTREBNÉ PREVERÍŤ NIVELETU A VÝŠKOVÉ ULOŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU/KANALIZÁCIE!
- PRESNÁ DIMENZÁCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV BUDE SÚČASŤOU REALIZAČNÉHO PROJEKTU
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- DODRŽAŤ MINIMÁLNU VZDIALENOSŤ OSADENIA ŽUMPY OD ZDROJA PITNEJ VODY – 13 m

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZOLTÁN FARKAŠ	 <b>PROJEKT s.r.o.</b> <b>PROJEKTY TŽB</b> is.imrichsanka@gmail.com 931 01 ŠAMORIN, DUNAJSKA 31	
KONTOLOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA		
VYPRACOVAL:	ING. IMRICH SÁNKA		
INVESTOR:	MESTO ZLATÉ MORAVCE, 953 01 ZLATÉ MORAVCE	FORMÁT	2xA4
VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE		DÁTUM	1/2020
		STUPEŇ	DSP
		MIERKA	Č. VÝKRESU
MIESTO	K.Ú ZLATÉ MORAVCE; P.Č. 14160/1, 14160/5; ULICA TEHELNÁ 19	1:50	003
PROFESIA	SO 401-AREÁLOVÝ ROZVOJ DAŽŮVEJ KANALIZÁCIE+ORL/ SO 402-KANALIZÁCIA TECHNOLÓGIE		
PREDMET VÝKRESU	ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTKO KL 40/1		