

OCHRANNÁ SÚSTAVA :
"METÓDA OCHRANNÉHO UHLA"

TRIEDA LPS : LPS IV

LEGENDA

POUŽITÝ VODIČ : FeZn Ø8

SS – SVORKA SPOJOVACIA

SR 03 – SVORKA SPOJOVACIA

SZ – SVORKA SKUŠOBNÁ

ZT 20 – ZEMNICA TYČ

OU – OCHRANNÝ UHOLONIK

DU Z – DRŽIAK UHOLONIKA DO MURIVA


① – ČÍSLO ZVODU

SJ 01 – SVORKA K ZBERNEJ TYČI

JP 20 – ZBERNÁ TYČ

DJ 2 – DRŽIAK ZBERNEJ TYČE

DETAIL PRESTUPU UZEMŇOVAČA



VEJSTVUJÚCI UZEMŇOVAČ

SKUŠOBNÁ SVORKA

STABK:	REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY	FORMÁT : 10A4	ČV
OBJEKT:	VDZ VS FINANČIE TATranská LONNICA		
VYPRACOVANÉ:	MILOŠ HAVER	MILOŠ HAVER	DATUM:05.12.2018
ZOPR. PROJEKTANT:	MILOŠ HAVER	MILOŠ HAVER	STUPEŇ:RP
ČASŤ: ELEKTRO	VÝKRES: BLESKOZVOD	OPR.Č.: 594/3/2007-EZ-S-O-E1.1 A B	

Pôdorys strechy - navrhovaný stav M 1 : 100

MILOŠ HAVER
-energa-
teatry

E10