

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 09.03.2020
Miesto, dátum

Vec: **Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá**
Vysvetlenie č. 3 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti

V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá** uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo **S001** zo dňa **02.01.2020**, pod číslom **2019/S001-171** a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 2 dňa **03.01.2020** pod číslom **67-MST** Vám poskytujeme vysvetlenie č. 3 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti:

Otázka č. 1:

Má VO súhlas s realizáciou uvedenej objednávky udelený správcom vodnej nádrže SVP š.p.? Platí to pre plánované miesta umiestnenia plávajúcich zariadení, stavebné zásahy do pobrežia, vytváranie prípojení a prístupovú komunikáciu k týmto plávajúcim zariadeniam.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nemá súhlas správcu vodnej nádrže, je to predmetom zadávania tejto zákazky.

Otázka č. 2:

Vzhľadom na povinnosť dodávateľa získať príslušné formálne a zákonné povolenia súvisiace s plnením zmluvy, uveďte úplný zoznam potrebných dokumentov potrebných na začatie, vykonanie a dokončenie tejto investície.

V prípade zahraničného dodávateľa (a podľa zákona sa na tomto výberovom konaní môžu zúčastňovať aj zahraničné subjekty) znamenajú dodatočné povinnosti uložené dodávateľovi, že sa do výberového konania môžu zapojiť iba slovenské subjekty. To je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania s podnikateľskými subjektmi a so zásadou transparentnosti.

Odpoveď:

Povolenia, stanoviská a rozhodnutia, ktoré je potrebné vybaviť:

Platí pre všetky prístaviská vrátane plávajúcej promenády:

PLÁVAJÚCE ZARIADENIA

1. schválenie technickej dokumentácie každého plávajúceho zariadenia lodnou klasifikačnou spoločnosťou pred začatím stavby
2. dozor pri stavbe plávajúcich zariadení lodnou klasifikačnou spoločnosťou
3. prehliadka plávajúcich zariadení lodnou klasifikačnou spoločnosťou po ich inštalácii na vodnej hladine vrátane príslušných revízií vyhradených technických zariadení

4. konania na Dopravnom úrade na zaregistrovanie plavidiel, vydanie lodných osvedčení, ciachových preukazov a vydania povolení na státie pre každé jedno plávajúce zariadenie samostatne

STANOVISKÁ

1. stanovisko SVP k dokumentácii plávajúceho zariadenia a súhlas na umiestnenie plávajúceho zariadenia v každej lokalite
2. stanovisko SVP k povodňovému plánu plávajúceho zariadenia
3. stanovisko, súhlas vlastníka pozemku, cez ktorý sa k plávajúcemu zariadeniu pristupuje

KONANIA, ROZHODNUTIA

1. rozhodnutie príslušného OÚ, odbor SŽP o umiestnení plávajúceho zariadenia na vodnom toku podľa § 68 zákona o ochrane prírody
2. rozhodnutie príslušného OÚ, odbor SŽP o súhlase s „povodňovým plánom“ plávajúceho zariadenia

Naviac pre plávajúcu promenádu a domovské prístavisko:

STANOVISKÁ

1. stanovisko, súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa budujú bloky (PP - B1/B2, DP – bloky lana a blok lávky)
2. stanovisko SVP k povodňovému plánu pre zhotoviteľa blokov
3. stanovisko príslušného OÚ, odboru SŽP, ochrany prírody pre vodoprávne konanie k blokom
4. stanovisko príslušného OÚ, odboru SŽP, nakladanie s odpadmi pre vodoprávne konanie
5. stanovisko príslušného stavebného úradu v zmysle § 120 ods.2 stavebného zákona pre vodoprávne konanie

KONANIA, ROZHODNUTIA

1. rozhodnutie príslušného OÚ o vodnej stavbe – bloky
2. rozhodnutie príslušného OÚ, odbor SŽP o súhlase s „povodňovým plánom“ pre zhotoviteľa blokov
3. kolaudačné rozhodnutie k blokom príslušného OÚ, odbor SŽP

Otázka č. 3:

Vo vysvetlení č. 1 z 29.01.2020 v odpovedi na otázku č. 27 uvádza sa, že, cit:” Prípojku zabezpečí VO k miestu umiestnenia plávajúceho zariadenia, ktorá bude do vzdialenosti maximálne do 100 metrov od umiestnenia plávajúceho zariadenia”

Otázka: Ako si VO predstavuje pripojenie na 100 m elektrické vedenie? Na akom základe a za akých podmienok bude pripojenie fungovať?

Odpoveď:

Zriadenie prípojky nie je predmetom zadávania tejto zákazky. Prípojku zabezpečí verejný obstarávateľ k miestu umiestnenia plávajúceho zariadenia, ktorá bude do vzdialenosti maximálne do 100 metrov od umiestnenia plávajúceho zariadenia. Pri nástupnom bloku na prístupovú lávku bude vyvedená zásuvka 5P 400V nad úrovňou retenčnej hladiny.

Otázka č. 4:

Obstarávateľ informuje, že nemá finančné zdroje na plnenie zákazky a čaká na vládnú dotáciu. V akom štádiu je žiadosť o tieto prostriedky a aký je predpokladaný čas ich získania?

Z dôvodu rozsahu prác a dodávok materiálu bude dodávateľ vybraný v rámci výberového konania nútený použiť svoje (značné!) finančné prostriedky. Takže de facto bude to úverovanie investičné činnosti VO. V prípade tohto druhu investície sa v zmluve ustanovuje zálohová platba zo strany VO v dohodnutej výške, ktorá pokrýva minimálne materiálne náklady spojené s realizáciou zmluvy. Ako vidí VO riešenie tohto problému?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ podal žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak do uplynutia lehoty viazanosti ponúk (t. j. 30.11.2020) verejný obstarávateľ nezabezpečí finančné prostriedky na túto zákazku, zákazky sa zruší v zmysle zákona č. 3435/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ trvá na spôsobe fakturácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Otázka č. 5:

Uskutočnili sa potrebné štúdie o vplyve investície na životné prostredie? Ak áno, kto ich vyrobil a aké sú výsledky týchto testov?

Odpoveď:

Neuskutočnili sa.

Otázka č. 6:

Doteraz sme nedostali odpoveď na naše otázky uvedené v liste z 27.01.2020.

Odpoveď:

Odpoveď bola odoslaná dňa 06.02.2020.

Otázka č. 7:

Verejný obstarávateľ požiaduje vybavenie cez uchádzajúce všetky povolenia, schválenie a rozhodnutia od príslušných úradov.

Otázka: O ake povolenia sa jedná? Môžete popísať presný zoznam takýchto úradných dokladov? Ci získanie týchto dokladov nie mal by zabezpečiť VO? Požiadame nás, že v prípade kedy uchádzateľom je subjekt s krajiny mimo Slovenskej republiky asi ťažko bude mu také povolenia získať, tým viac že povolenia vystavuje sa na investora/konečného používateľa a nie na štoviteľa, resp. dodávateľa predmetu zákazky.

Odpoveď:

Povolenia, stanoviská a rozhodnutia, ktoré je potrebné vykonať:

Platí pre všetky prístaviská vrátane plávajúcej promenády:

PLÁVAJÚCE ZARIADENIA

1. schválenie technickej dokumentácie každého plávajúceho zariadenia lodnou klasifikačnou spoločnosťou pred začatím stavby
2. dozor pri stavbe plávajúcich zariadení lodnou klasifikačnou spoločnosťou
3. prehliadka plávajúcich zariadení lodnou klasifikačnou spoločnosťou po ich inštalácii na vodnej hladine vrátane príslušných revízií vyhradených technických zariadení
4. konania na Dopravnom úrade na zaregistrovanie plavidiel, vydanie lodných osvedčení, ciachových preukazov a vydania povolení na státie pre každé jedno plávajúce zariadenie samostatne

STANOVISKÁ

1. stanovisko SVP k dokumentácii plávajúceho zariadenia a súhlas na umiestnenie plávajúceho zariadenia v každej lokalite
2. stanovisko SVP k povodňovému plánu plávajúceho zariadenia
3. stanovisko, súhlas vlastníka pozemku, cez ktorý sa k plávajúcemu zariadeniu pristupuje

KONANIA, ROZHODNUTIA

1. rozhodnutie príslušného OÚ, odbor SŽP o umiestnení plávajúceho zariadenia na vodnom toku podľa § 68 zákona o ochrane prírody
2. rozhodnutie príslušného OÚ, odbor SŽP o súhlase s „povodňovým plánom“ plávajúceho zariadenia

Naviac pre plávajúcu promenádu a domovské prístavisko:

STANOVISKÁ

1. stanovisko, súhlas vlastníka pozemku, na ktorom sa budujú bloky (PP - B1/B2, DP – bloky lana a blok lávky)
2. stanovisko SVP k povodňovému plánu pre zhotoviteľa blokov
3. stanovisko príslušného OÚ, odboru SŽP, ochrany prírody pre vodoprávne konanie k blokom
4. stanovisko príslušného OÚ, odboru SŽP, nakladanie s odpadmi pre vodoprávne konanie
5. stanovisko príslušného stavebného úradu v zmysle § 120 ods.2 stavebného zákona pre vodoprávne konanie

KONANIA, ROZHODNUTIA

1. rozhodnutie príslušného OÚ o vodnej stavbe – bloky
2. rozhodnutie príslušného OÚ, odbor SŽP o súhlase s „povodňovým plánom“ pre zhotoviteľa blokov
3. kolaudačné rozhodnutie k blokom príslušného OÚ, odbor SŽP

Otázka č. 8:

V priložení posielame Vam ukázkové fotografie (1-6) (príloha č. 1 tohto vysvetlenia) ukotvenia pontonu do ocelových stĺpu. Ocelové pilóty/stĺpy sú vtlačené do dna vodne nadrže, sú vyliaty betónom a plošiny pontonu sú pripevnené za pomocou špeciálnych vodiacich objmek. Vďaka vodiacim valcom sa plošiny pontony (promenady) pohybujú pozdĺž stĺpu a prispôsobujú sa zmenám hladiny vody. Takové riešenie má veľký finančný dopad na koncovou cenu predmetu zakazky. Otázka: dopusti VO takéto riešenie kotvenia pontonu?

Odpoveď:

Nie, verejný obstarávateľ žiada spracovať návrh podľa Dokumentácie pre povolenie umiestnenia plávajúceho zariadenia príloha č. 5 Súťažných podkladov).

Otázka č. 9:

Otázka: existujú geologické prieskumy dna vodne nadrži Velka Domasa? Pokiaľ ano tak kde je možno získať?

Odpoveď:

Neexistujú.

Verejný obstarávateľ mení tieto lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31. marec 2020 o 10:00 hod. (pôvodne 16. marec 2020 o 10:00 hod.).

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31. marec 2020 o 11:00 hod. (pôvodne 16. marec 2020 o 11:00 hod.).

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie