



LEGENDA SLABOPRÚD.ZARIADENÍ :

ZNÁK	NÁZOV	TPP	UK.VÝVODU	VÝŠKA VÝVODOV
	ZÁSUVKA ŠTRUKTUROVANEJ KABELAŽE	2x RJ45	K068	
	STOJAN ŠTRUKTUROVANEJ KABELAŽE		STOJAN	

POZNÁMKY :

1.ROZVODY ŠTRUKTUROVANEJ KABELAŽE DO JEJNOTLIVÝCH ZASUVIEK PREVEDTE KÁBLAMI TYPU FTP4x2xAWG 24CAD 5e PEVNÝMI (NIE LANKOVÝMI) DO KAŽDEJ ZASUVKY DVA KABE.

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA **3+PE+N 50Hz 230/400V/TN-C-S**

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTR.PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
411 OCHRANNÉ OPATRENIA :

411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA (PRIAMY DOTYK)

A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ

A.2 ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ

B.2 PREKÁŽKY

B.3 UMÍSTENIE MIMO DOSAHU

411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (NEPRIAMY DOTYK)

411.3.1 OCHRANA UZEMNENÍM A POSPOJOVANÍM

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE

411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

PODORYS PRÍZEMIA

SO.01 BUDOVA STREDISKA DSS DOMÉNA

Zodp.projektant :Ing.Peter MALIK		Časť : ELEKTRO		Stupeň PD : DSP s podrob.no redi.stavby		Názov stavby : Výstavba novej budovy strediska DSS DOMÉNA		„pm„,PROJEKT projektov.strojárň bleskoz.,EPS,HSP,SK Ing.PETER MALIK NOVÁ STRAŽ 946 11	
Autor stavby : ING.Viliam MICHÁLEK PHD.		Dátum : 03.2024		Číslo zdč.: 032/2024		Obsah výkresu : ZÁSUVKOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 1NP		Číslo výkr. : E-002	
Vyracoval : Mgr.Zdenek MALIK		Investor : Zariadenie sociál.služieb LIPA		Mierka:1:100					
Miesto stav.:Žiar nad Hronom, Sládkovičová									