TABUĽKA ZARIADENÍ

pozičné číslo	zariadenie	popis	typ	množstvo	umiestnenie	PRÍVOD		ODVOD		hmotnosť	ELI - PRÍVODNÝ VENTILÁTOR		ELI - ODVODNÝ VENTILÁTOR		napetie/ frekvencia	chladenie			vykurovací výkon				nadväzujúce profesie			poznámka
						množstvo vzduchu	externý tlak	množstvo vzduchu	externý tlak		elektrický príkon	menovitý prúd	elektrický príkon	menovitý prúd		chladiaci výkon	tlaková strata na vode	teplota vzduchu za chladičom	vykurovací výkon	tlaková strata na vode	prietok	teplota vzduchu za ohrievačom	ZTI	ELEKTRO	MaR	
číslo	názov			*ks*		*(m3/h)*	*(Pa)*	*(m3/h)*	*(Pa)*	*(kg)*	*(kW)*	*(A)*	*(kW)*	*(A)*	*(V/Hz)*	*(kW)*	*(kPa)*	*(°C)*	*(kW)*	*(kPa)*	*(m3/h)*	*(°C)*				
VETRANIE KUCHYNE																										
1.01	Vetranie kuchyne	Kuchynský ventilátor izolovaný	MUB/T-S 042 400EC	1	exterier			2500	300	65			0.650	1.20	230/50								---	napája zariadenie	vlastné ovládanie	Ovládanie pomocou regulátora otáčok S-5EC (dodávka VZT). Profesia Elektro zabezpečí napájanie ventilátora a kabeláž medzi ventilátorom a regulátorom.
1.02	Vetranie kuchyne	Kuchynský ventilátor izolovaný	MUB/T-S 042 400EC	1	exterier			3035	300	65			0.650	1.20	230/50								---	napája zariadenie	vlastné ovládanie	Ovládanie pomocou regulátora otáčok S-5EC (dodávka VZT). Profesia Elektro zabezpečí napájanie ventilátora a kabeláž medzi ventilátorom a regulátorom.
1.03	Vetranie kuchyne	Kuchynský digestor s lamelovým odlučovačom	GRANDE-1R 2700 x 1200 x 43	1						130			0.055		230/50								---	napája zariadenie	ovláda osvetlenie	Profesia elektro zabezpečí napájanie a ovládanie osvetlenia zabudovaného v digestore.
1.04	Vetranie kuchyne	Kuchynský digestor s lamelovým odlučovačom	GRANDE-1R 3350 x 1550 x 43	1						208			0.088		230/50								---	napája zariadenie	ovláda osvetlenie	Profesia elektro zabezpečí napájanie a ovládanie osvetlenia zabudovaného v digestore.
1.05	Vetranie kuchyne	Kuchynský digestor s lamelovým odlučovačom	GRANDE-1R 1500 x 1400 x 43	1						84			0.044		230/50								---	napája zariadenie	ovláda osvetlenie	Profesia elektro zabezpečí napájanie a ovládanie osvetlenia zabudovaného v digestore.
1.06	Vetranie kuchyne	Kuchynský digestor s lamelovým odlučovačom	GRANDE-1R 1600 x 1250 x 43	1						80			0.044		230/50								---	napája zariadenie	ovláda osvetlenie	Profesia elektro zabezpečí napájanie a ovládanie osvetlenia zabudovaného v digestore.
1.07	Vetranie kuchyne	Celonerezový zákryt bez tukových filtrov	KUBUS 1600 x 1150	1						64													---	---	---	

Poznámky:
Uvedené hodnoty platia pre 1ks zariadenia
Konkrétne podrobné parametre zariadení a schémy elektrického napojenia viď technické listy zariadení.
VZT zariadenia spĺňajú nariadenie Komisie EÚ č. 1253/2014 o ekodizajne vetracích jednotiek
NZ - Náhradný zdroj