



**HYGIENICKÁ
STANICE
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY**

Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: -
Naše č. j.: HSHMP 29201/2023/01
Spis. zn.: S-HSHMP 29201/2023/02870
Vyřizuje: Ing. Kateřina Kočová
Tel.: 233 087 753
E-mail: katerina.kocova@hygp Praha.cz
Územní pracoviště: Dukelských hrdinů 347/11, Praha 7
V Praze dne: 24. 7. 2023
Počet listů/příloh: 2/0

Český rozhlas
v zastoupení
Ing. Jan Macek
Mimoňská 640/10
190 00 Praha 9 – Prosek

IČ: 68371641
ID DS: kw36qsn

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Stavební úprava stávajícího výtahu“, Český rozhlas, Vinohradská 1409/12, Praha 2

Na základě žádosti Ing. Jana Macka, Mimoňská 640/10, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČ: 68371641, doručené dne 30. 5. 2023 a doplněné dne 28. 6. 2023, který na základě předložené plné moci ze dne 14. 4. 2023 zastupuje Ing. Jaroslava Borovičku, Frýdlantská 1298/6, 182 00 Praha 8, který dále na základě předložené plné moci ze dne 17. 4. 2023 zastupuje stavebníka Český rozhlas, Vinohradská 1409/12, 120 99 Praha 2, IČ: 45245053, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), předloženou žádost o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „Stavební úprava stávajícího výtahu“, Český rozhlas, Vinohradská 1409/12, Praha 2.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává HSHMP toto **závazné stanovisko**:

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „**Stavební úprava stávajícího výtahu**“, **Český rozhlas, Vinohradská 1409/12, Praha 2**

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. je souhlas vázán na splnění takto stanovené podmínky:

Před započítáním užívání stavby/ke kolaudaci stavby musí být HSHMP předložen protokol o měření umělého osvětlení, který objektivně doloží, že prostory pracovišť dotčených stavebními úpravami mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost (mj. udržovaná osvětlenost, rovnoměrnost osvětlení, index oslnění).

Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jaroslav Borovička, Ing. Jan Macek, Bohuslava ze Švamberka 8, 140 00 Praha 4, v lednu 2023, bez čísla zakázky.

HSHMP předloženou dokumentaci posoudila z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů.

Předmětem předložené projektové dokumentace jsou stavební úpravy stávajícího výtahu, který v současnosti zajišťuje přepravu ze suterénu do mezipatra (celkem tři podlaží). Stávající výtah bude kompletně demontován a nahrazen novým výtahem zajišťujícím vertikální komunikaci mezi suterénem a posledním podlažím (6. patro), tj. celkem 9 stanic. Bude navržen z kapacitního hlediska jako stávající pro 8 osob (630 kg). Strojovna bude umístěna nad poslední stanicí.

Stávající demontované opláštění výtahové šachty v prvních třech podlažích bude ve stejných pozicích osazeno na novou ocelovou konstrukci. V ostatních nově vzniklých nástupištích bude šachta opláštěna deskovým materiálem s vloženou zvukovou izolací. Budou vybourány (vyřezány) stropní desky v podlažích 1 – 6. patra a strop nad 6. patrem včetně střešního pláště. Dále budou vybourány dělicí příčky v jednotlivých podlažích. Nad dojezdem výtahu bude vytvořeno nové střešní souvrství s provětrávacím otvorem.

Dané úpravy mají za následek následující dispoziční změny: V 1. a 2. patře vznikne kancelář ve tvaru „L“ vždy se 2 pracovními místy, ve 3. patře dojde k výměně pokladny (1 pracovní místo) za kancelář se 4 pracovními místy, ve 4. patře bude vytvořena kancelář ve tvaru „L“ s 2 pracovními místy, v 5. a 6. patře vznikne kancelář vždy po 1 pracovním místě.

Osvětlení bude osazeno v šachtě, kleci a strojovně výtahu. Osvětlení nově vzniklých zádveří bude zajištěno stávajícími osvětlovacími tělesy instalovanými do nových pozic ($E_m = 200 \text{ lx}$). Ovládání bude automatické pomocí čidla. V nově vzniklých kancelářích budou stávající světla osazena do nových pozic ($E_m = 500 \text{ lx}$).

Předložená dokumentace na výše uvedenou stavbu není v rozporu se zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví. Souhlas se váže na splnění stanovené podmínky.

Výše uvedená podmínka byla stanovena dle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, resp. ČSN EN 12464–1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště.

Mgr. Petra Lisa Křivánková
vedoucí oddělení hygieny práce I.

„podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem“

Projektová dokumentace k výše uvedené stavbě je připravena k Vašemu převzetí pod č. j.: HSHMP 29201/2023 na Hygienické stanici hlavního města Prahy, podatelně Územního pracoviště I., Dukelských hrdinů 347/11, 170 00 Praha 7. V případě, že nebude Vámi nebo jinou oprávněnou osobou vyzvednuta do 2 měsíců od data vyřízení, bude skartována.

Kopie HSHMP – HP I. – ÚP Praha 7



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument 29201_2023_01_Vinohradska_12_P2_stavebni_uprava_stavajiciho_vytahu_Cesky_rozhlas.Stanovisko_-HP_I.pdf vznikl převodem elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 158626070-15240-230725095639. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 25.07.2023 09:10:00. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 25.07.2023 09:25:13. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B 3B 29, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Petra Lisa Křivánková, vedoucí oddělení, 2399, HP, Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 25.07.2023 09:10:00. Údaje o časovém razítku: 25.07.2023 09:10:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 68, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 4, IČ: 00063584

Pracoviště: IC Náměstí Hrdinů

Datum vyhotovení: 25.07.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: JINDRA VOPINKOVÁ

Otisk úředního razítka:



158626070-15240-230725095639

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.