



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo
10007/2024/ODDVO-019

Vybavuje/linka
Marta Juríčková
0940 608 017

Banská Bystrica
21.10.2024

Vec **Odpoď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza, Úzka 377/49, 982 01 Tornaľa

Predmet zákazky: **ZSS Breza – Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza Tornaľa – rekonštrukcia strechy vrátane zateplenia – I. etapa – Výzva č. 15**

Druh postupu: výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 08.10.2024 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom „Stavebné práce na pozemných stavbách“

Druh postupu: zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS

Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 15.10.2024 k vyššie identifikovanému verejnemu obstarávaniu Vám v súlade s § 48 ZVO, zasielame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č.1:

Vo výkaze výmer sa neuvažuje s lešením, ktoré bude pri realizácii daných prác nevyhnutné. Má s ním uchádzač uvažovať v predloženej ponuke alebo bude doplnený výkaz výmer o položky lešenia?

Odpoď č. 1:

Čiastky sú doplnené a nachádzajú sa v aktualizovanom výkaze výmer.

Aktualizovaný Výkaz výmer sa je zverejnený v časti „Dokumenty“ predmetnej zákazky.

Otázka č.2:

V PD ako aj vo výkaze výmer sa uvažuje s nadmurovaním atiky a jej zateplením z vonkajšej strany kontaktným zateplovacím systémom. Aká ma byť však finálna úprava týchto časti ?

Odpoď č. 2:

Čiastky sú doplnené a nachádzajú sa v aktualizovanom výkaze výmer.

Aktualizovaný Výkaz výmer sa je zverejnený v časti „Dokumenty“ predmetnej zákazky.

Otázka č.3:

V PD ako aj v technickej správe sa spomína použitie izolačnej fólie nad tepelnú izoláciu. Takáto fólia však vo výkaze výmer nie je. Má uchádzač uvažovať s jej použitím ?

Odpoveď č. 3:

Fólia čo sa nachádza vo výkresovej dokumentácii nie je potrebná na koľko stará povlaková krytina ostáva a plní funkciu fólie.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné vysvetlenie zohľadnili vo svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.

S úctou,

Mgr. Marta Juríčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa