



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Ve Zlíně dne 28. listopadu 2024

Věc: Zadávací řízení - „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě - II. etapa“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Modernizace veřejného osvětlení ve Znojmě - II. etapa“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Ve vysvětlení ZD ze dne 12.11.2024 zadavatel zveřejnil aktualizovaný výkaz výměr. Tento výkaz je již cenově předvyplněný. Co je důvodem této skutečnosti a jsou některé cenové položky závazné jako například autorský dozor? Neměla by tato položka být mimo nabídku uchazeče? Požaduje zadavatel přepsat vyplněný položkový rozpočet?

Odpověď:

Zadavatel si tuto chybu uvědomil a dne 13.11.2024 zveřejnil „slepý“ rozpočet, který je na profilu zadavatele označen jako „Příloha k vysvětlení ZD ze dne 12.11.2024 - slepý výkaz.xlsx“.

Zadavatel upozorňuje, že je oprávněn poskytovat vysvětlení, změnu, či doplnění Zadávací dokumentace i z vlastního podnětu a tudíž jeho postup, týkající se zveřejnění „opravného slepého rozpočtu“ v souladu se zákonem.

Pokud se týká položky autorského dozoru, která je součástí výkazu výměr k tomu zadavatel sděluje, že v rámci smlouvy o dílo, která je součástí ZD, se dodavatel zavazuje při realizaci k dodržení podmínek projektové dokumentace, příslušných norem a požadavků výběrového řízení. Zadavatel předpokládá, že v souvislosti s kontrolou naplnění všech zmíněných požadavků realizovaného díla, vzniknou dodavateli náklady, které může promítnout do této položky. Ve výkazu výměr má uchazeč ocenit jednotlivé položky na základě jím navrhovaného řešení a v případě, že některá z položek nemá v jeho návrhu využití, může ji ocenit cenou 0,-. Uchazeč je však stále povinen dodržet závazky vyplývající ze smlouvy o dílo.

Dotaz:

Uchazeč vznesl dotaz, ve kterém uvádí:

Zadavatel požaduje svítidlo, které je pevně spojeno na pantech - Víko kryjící předřadnou část svítidla musí být s tělem svítidla spojeno pevnými panty, které zamezí oddělení víka od těla svítidla při jakékoli manipulaci se svítidlem. V současnosti výrobci nabízí i modernější řešení s možností svítidlo naopak z pantů vyjmout a díky tomu provést rychlejší servisní úkon s výměnou vadné ať již napájecí nebo optické části, a tím zkrátit dobu omezení dopravy v místě, kde k servisnímu úkonu dochází. Při tomto řešení není nutné svítidlo při demontáži odpojovat od napájecího kabelu pouze se vyjme elektrická a optická část, nahradí se funkčním kusem a servisní úkon je hotový. Žádáme tedy zadavatele, aby umožnil nabídnout svítidla i v tomto moderním řešení.

Na tento dotaz byla poskytnuta následující odpověď:

Požadavek na spojení víka a korpusu svítidla pevnými panty zajišťuje absolutní bezpečnost zacházení se svítidlem při montáži ve výškách, případně předchází možným škodám na okolí způsobených neobratnou manipulací.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

Oddělitelné víko nemusí být ve všech situacích a za všech okolností dostačující. Zadavatel se rozhodl požadovat spojení pevnými panty v rámci zajištění maximální bezpečnosti a nadále trvá na svém požadavku.

Uchazeč s touto odpovědí nesouhlasí a uvádí, že je zcela irrelevantní argumentovat tím, že „Oddělitelné víko nemusí být ve všech situacích a za všech okolností dostačující“. Kde zadavatel bere tu jistotu, že při manipulaci s celým svítidlem s pevnými panty při jeho demontáži / montáži v důsledku jeho opravy zajistí absolutní bezpečnost zacházení se svítidlem při montáži ve výškách, případně tímto provedením svítidla s pevnými panty, jakkoliv předchází možným škodám na okolí způsobených neobratnou manipulací? Námi popisovaná svítidla s možností výměny napájecí / optické části bez nutnosti demontáže celého svítidla pouze odejmutím určité části ze základny svítidla jsou standartně vybavena bezpečnostním lankem, které zajišťuje, aby nemohlo dojít k nekontrolovatelnému pádu v případě neobratné manipulace s demontovatelnou částí svítidla.

Žádáme tedy o odstranění tohoto diskriminačního požadavku, že svítidlo musí být vybaveno pevnými panty.

Odpověď:

Z dlouhodobého hlediska je požadované provedení pro investora výhodnější a praktičtější volba. Tuto variantu vyžaduje po uchazečích v rámci svých standardů, na které má nepochybný nárok, splňují-li transparentnost, legislativní požadavky a podmínky dotačního titulu. Požadavek na spojení víka a korpusu pevnými panty je běžně dostupný u širokého spektra výrobců, nikterak tedy nediskriminuje jakéhokoli uchazeče a taktéž neupřednostňuje určitého dodavatele.

Zadavatel si dovoluje uchazeči připomenout pravomoc zadavatele na stanovení podmínek zadávací dokumentace do míry, kdy prokazatelně neporušuje platnou legislativu a koná v souladu s povinnostmi řádného hospodáře, jak uvádí ÚOHS ve svém rozhodnutí č.j. ÚOHS-35783/2023/510 z 19. 9. 2023: „Úřad nejprve ke stanovení technických požadavků zadavatelem připomíná, že je to výlučně zadavatel, který vymezuje předmět veřejné zakázky (tedy to, co v rámci zadávacího řízení vlastně poptává), neboť on sám zná nejlépe své vlastní potřeby.“

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností