


LEGENDA ZARIADENÍ:

22K 600/900 - OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)



2xRRø76/3/156 - TELESO Z REBROVANÝCH RÚR ø76/3,0

TV15/3 - TERMOSTATICKÝ VENTIL PŘÍAMÝ G1/2" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM č.3

RS15 - REGULAČNO UZATVÁRACIA SPOJKA G1/2" (napr. HERZ RL-5) PŘÍAMA

-3- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :

V m.č. 1.05 OSADIŤ TERMOSTATICKÉ VENTILY S HLAVICOU A REGULAČNÉ SPOJKY

TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)



Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS		
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS		
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS		

Autor projektu	Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o.	
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis	Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca	
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk	
Katastrálne územie	Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto	Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky Bratov Baldigárovcov 7, 940 02 Nové Zámky	Profesia	VYKUROVANIE
		Dátum	02/2018
		Č. zák.	07/MV/2018
Názov	Nové Zámky OR PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	Formát	10xA4
Obsah	Pôdorys 1. NP - časť "D"	Profesia	Číslo výkresu
		V	E.1.1SO-01.01