




- LEGENDA:**
- SZ - SKÚSOBNÁ SVORKA V KRABICI
 - SKU4 - SKÚSOBNÁ SVORKA ULOŽENÉ V LATINOVEJ KRABICI typ 5700 SP VRÁTANE SKÚSOBNEJ SVORKY
 - JP20 - ZACHYTÁVACIA TYČ (dĺžka 2m) + PODSTAVEC NA ROVNÝ STRECHU
 - SK - KRÍŽOVÁ SPOJKA (spoj drôt/drôt)
 - SUA - PRÍPOJOVACIA SVORKA (OPLECHOVANIE ATIKY)
 - 2xSR02 - KRÍŽOVÁ SVORKA 2xSR02 (spoj pásik/pásik)
 - CH-R6 - DOPLNKOVÉ POSPOJOVANIE VODIČOM CYA16
 - CH-R6 - PÁSIK FeZn 30x4mm VEDENÝ VO VÝKOPE A ZÁKLADOCH OBJEKTU
 - 2xSR02 - ZVODOVÝ VODIČ AlMgSi ø 8mm NA PODPERÁCH PRE PLOCHÉ STRECHY (max. ROZOSTUP PODPIER 1m)
 - 3F60 - DRÔT AlMgSi ø 8mm S PVC IZOLÁCIU VEDENÝ V ZATEPLENÍ (UCHYTENÝ DO MURIVA max. ROZOSTUP UCHYTVOV 0,6m)
 - 3F40 - ZACHYTÁVACIA TYČ typ OBO 101 3B-6000 S TROJNOŽKOU isFang3B-150 - kompletná
 - 3F40 - ZACHYTÁVACIA TYČ typ OBO 101 3B-4000 S TROJNOŽKOU isFang3B-100 AL - kompletná
- Príklad vedenia skrytého zvodu
Rez



ORIENTÁCIA		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		±0,000=332,57 m.n.m.			
GENERALNÝ PROJEKTANT:		N/A s.r.o., 3 Bratislava info@nia.sk tel: 0903 886 704			
AUTOR:		N/A s.r.o., Ing. arch. Benjamin Bradňanský Mgr. art. VILHALADA, AHD.			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Ľuboš Nekoranec PRONES s.r.o. Bojnická 3, 831 04 Bratislava tel: +421 232 199 674 e-mail: prones@prones.sk, www.prones.sk		Vypracoval: Vladimír Urbaník Kontroloval: Ing. Ľuboš Nekoranec	
Investor:		Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica		Mierka: 1:100	
Názov stavby:		Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene		Obec: Zvolen	
Miesto:		Okružná 2469, Zvolen, Okres Zvolen, Kat. územie: Mŕtová		Okres: Zvolen	
Parcelné čísla:		reg C 1361/1, 1361/223, 1361/230, 1361/231, 1361/511, 1361/512, 1361/513, 1361/514, 1361/574		Dátum: 04/2024	
Stavebný objekt:		SO101 Polyfunkčný objekt		Stupeň: DRS	
Časť:		06 - ELEKTROINŠTALÁCIA		Číslo supravý	
Názov výkresu:		PÓDORYS STRECHA, BLESKOZVOD A UZEMNENIE		E5	