

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH ZASKLENÝCH STIEN

POZNÁMKA č.1:

- Táto dokumentácia pre realizácie stavby nenahrádza dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby.
- Detaily interiérových zasklených stien môžu byť spresnené po výbere subdodávateľa.
- Rozširovacie profily sú súčasťou dodávky.
- Zasklené steny s nuluovou výškou parapetu budú osádzané na rozširovacie a parapetné profily, resp. na vysokopevnostné tepelnoizolačné konštrukčné dosky z PUR, resp. PET recyklátu, hr. min. 50mm, ktoré sú súčasťou dodávky stavby.
- Kotvy, kotviaci a pomocný materiál je súčasťou dodávky.
- Statické posúdenie výplňových konštrukcií (zasklených stien) a návrhu ich kotvenia vrátane návarkov je súčasťou dodávky stavby a dielenskej dokumentácie.
- Celozasklené dvere musia byť vo výške 1,4-1,6m nad podlahou označené výrazným pásom širokým najmenej 50mm alebo pruhom zo značiek s rozmermi 50x50mm vzdialenými od seba najviac 150mm, zreteľne viditeľným oproti pozadiu, resp. opatrená reklamnou fóliou.
- Pred výrobou prvkov je nutné preveriť skutočné rozmery na stavbe!
- Pri realizácii je nutné dodržať všetky predpisy a špecifikácie podľa nariadení výrobcov stavebných materiálov a prvkov, ktoré nie sú v projekte bližšie špecifikované!
- V prípade nejasností v PD konzultovať so zodpovedným projektantom!
- Projektová dokumentácia je súčasťou stavebného diela a podlieha zákonu o autorských právach. Prezentované technické výkresy a všetky textové súčasti projektu definujú dielo, alebo jeho časť. Z toho titulu je projekt duševným majetkom autora, a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno iba so súhlasom. Zmeny v projekte možno vykonávať iba s písomným súhlasom autorov!

POZNÁMKA č.2:

Príloha k vyhláške č. 532/2002 Z. z.

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ZABEZPEČUJÚCE UŽÍVANIE NA STAVBY UŽÍVANÉ OSOBAMI S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE:

2. Vnútorný priestor

2.1. Okno

2.1.1. Parapet v obytnej miestnosti určenej na užívanie osobou na vozíku nemôže byť vyššie ako 700 mm nad podlahou.

2.1.2. Okno v obytnej miestnosti musí byť otváracie. V žiadnom prípade nemôže byť v obytnej miestnosti výklopné okno, ktoré sa pri otváraní otáča okolo vodorovnej osi a po vyklopení zasahuje do miestnosti mimo okenného parapetu.

2.1.3. Otvárací a ovládací mechanizmus okna musí byť vzdialený od podlahy najmenej 900 mm a najviac 1 200 mm. V okennom otvore musí byť z vonkajšej strany ochranná tyč vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy.

2.1.4. Okno a presklená stena s parapetom nižším ako 500 mm musia mať spodnú časť do výšky 400 mm chránenú ochranným plechom, mriežkou alebo iným podobným spôsobom. Vo výške 1 400 mm až 1 600 mm musia mať výrazný pás so šírkou najmenej 50 mm alebo pruh so značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm, vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľným oproti pozadiu. Vo výške 1 100 mm nad úrovňou podlahy musia byť zabezpečené ochrannou tyčou.

2.2. Dvere

2.2.1. Dvere vo vnútornom priestore musia mať svetlú šírku najmenej 800 mm. V dome s bytmi osobitného určenia a v inej stavbe na bývanie určenej na užívanie osobou na vozíku musia mať dvere šírku najmenej 900 mm a musia byť vybavené z obidvoch strán šikmými držadlami. Turniketové a kyvné dvere sa nemôžu navrhovať ako jediný možný prístup. Otváracie a ovládacie zariadenie dverí sa musí umiestniť podľa bodov 1.6.4. a 1.6.5.

2.2.2. Prah môže byť vysoký najviac 20 mm. Môže byť oblý alebo so zaoblenými hranami.

2.2.3. Sklenené alebo presklené dvere, ktorých zasklenie zasahuje nižšie ako 800 mm nad podlahu, musia byť vo výške 1 400 mm až 1 600 mm označené výrazným pásom širokým najmenej 50 mm alebo pruhom so značiek s rozmermi 50 mm x 50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, zreteľne viditeľnými oproti pozadiu. Spodná časť dverí musí byť upravená podobne ako presklená stena podľa bodu 2.1.4.

2.2.4. Farba dverí musí kontrastovať s farbou stien.

2.2.5. Dvere v nebytovej budove v časti určenej pre verejnosť musia byť označené arabským číslovaním. Dvere do hygienického zariadenia musia byť označené aj písmenami. Výška číslic alebo písmen je 100 mm; majú výrazne kontrastné a reliéfne vyhotovenie s hrúbkou 10 mm, pričom výška reliéfu je 3 mm až 5 mm. Číslice a písmená sú umiestnené vo výške 1 400 mm až 1 600 mm nad podlahou, najvhodnejšie vedľa dverí alebo na ich zárubni.

2.2.6. V prípade križenia komunikačných osí chodieb musia byť v mieste najbližšom oproti vstupu umiestnené najmenšie a najväčšie čísla miestností so smerovým označením vyhotovené podľa bodu 2.2.5. a zároveň musia byť vyhovujúco osvetlené.