


1. Navrtávací pas včetně domovního šoupátka
2. Zemní souprava teleskopická+litinová základová deska
3. Poklop ventilový
4. Spojka /přechod na PE potrubí/
5. Kulový uzávěr /za vodoměrem s odvodněním/
6. Redukce
7. Vodoměr /majitel vlastníka resp. provozovatele vodovodu/
8. Uklidňovací kus /dl. 5xDN vodoměru/
9. Zpětná klapka
10. Potrubí vodovodní přípojky včetně vytyčovacího vodiče



Vodoměrná sestava musí být zajištěna proti deformaci podložení nebo upevněním na stěnu  
Minimální rozměry šachty 1200x900x1600

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
Petr Knežik	Petr Knežik		
MÍSTO STAVBY: Pelhřimov			
STAVEBNÍK: Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov 393 01		FORMÁT:	1xA4
AKCE: REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI DVOŘÁKOVA		DATUM:	srpen 2019
		STUPEŇ:	PS
NÁZEV VÝKRESU: SKLADBA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		MĚŘÍTKO : 1:25	Č.PŘÍLOHY : D15